



**LEGENDA :**

- pôvodná vzdušná sieť, VN1032, 3 x AIFe6 95mm<sup>2</sup> - ponechať bez zmeny
- pôvodná vzdušná vodičová NN d.s. sieť, AIFe na bet. pod. bodoch - ponechať bez zmeny
- pôvodná vzdušná káblová NN d.s. sieť, NFAZK na bet. pod. bodoch - ponechať bez zmeny
- pôvodná vzdušná vodičová NN d.s. sieť, AIFe na bet. sieba drevených pod. bodoch - demontovať
- pôvodná rozpojovacia skriňa VRIS1 - demontovať
- pôvodná vežová trafostanica, ponechať bez zmeny v zapojení
- pôvodné uzemnenie existujúcej TSO44-002

**Demontáž NN technológie**

- |                                      |                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>NN Dia.siete vzdušné vodičové</b> | - 4 x AIFe 70/4RE       | - 375m       |
|                                      | - 4 x AIFe6 25RE        | - 845 + 110m |
| <b>rozpojovacia skriňa</b>           | - VRIS1/200             | - 1ks        |
| <b>podporný bod</b>                  | - typ JB - betónový     | - 10 + 1ks   |
|                                      | - typ JP a AP - drevený | - 16ks       |

**PORIADIE**  
u Durcov

Projektovateľ : Ing. J. LONDAK	Zodpovedný projektant : Ing. J. LONDAK	
Kraj / Okres : Trenčiansky / Myjava	Investor stavby : Zúčtovateľská distribučná, s.s. Bratislava	
Názov stavby : SA-Poriadie Durcovia 50W-VNK, TS, NNK	Mierka : Obsah výkresu : 1:2000	Dátum : 01/2023 Zákazka č. : EPS-06-2023 Stupeň PD : PDsk Profesia : elektro Formát : 5 x A4 Výkres č. : 1-EE