



MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Oddelenie strategického rozvoja a investícií, ref. výstavby a ŽP

Zn.: 3789/MSUST/RVŽP/3551/2025

v Starej Turej dňa: 08.04.2025

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 podal dňa 29.01.2025 návrh (ev. č. 1174/2025) na stavebné povolenie k stavbe "TN_OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK", ktorá bude umiestnená na pozemkoch reg. „C-KN“ par. č. 9831/2, 9418, 9443, 9349, 9293/3, 9817, 9780, 9740/1, 9423/2, 9415, a reg. „E-KN“ par. č. 9412, 9451, 9452, 9498, 9499/1. 9499/2, 9747, 9746, 9745 v k.ú. Stará Turá a tak ako je zakreslené v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Ivan Kurka, autorizovaný stavebný inžinier, 7198*A2 v situačnom výk. č. 1.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta Stará Turá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť stavebníka podľa §§ 62 a 64 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavby "TN_OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK", ktorá bude umiestnená na pozemkoch reg. „C-KN“ par. č. 9831/2, 9418, 9443, 9349, 9293/3, 9817, 9780, 9740/1, 9423/2, 9415, a reg. „E-KN“ par. č. 9412, 9451, 9452, 9498, 9499/1. 9499/2, 9747, 9746, 9745 v k.ú. Stará Turá, sa podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje**.

Stavby:

Oporný múr je navrhnutý pre zabezpečenie stability plochy pre osadenie transformačnej stanice. Výškové osadenie navrhovanej TS je prispôsobené úrovni poľnej cesty v časti obce Stará Turá - Jazviny, odkiaľ bude TS prístupná. Prístup k TS bude po nespevnenej komunikácii, ktorá sa nachádza na parcele číslo 9871. TS sa bude nachádzať na parcele č. 9415, 9412. Navrhovaná kiosková trafostanica bude umiestnená v mierne svahovitom teréne. Výškové osadenie trafostanice (TS) vychádza z existujúcich výšok okolitého terénu resp. cesty, odkiaľ bude navrhovaná TS obsluhovaná. $\pm 0,000 = 512,735$ m n.m. Okolo TS je navrhnutá spevnená plocha z betónovej zámkovej dlažby hr. 80 mm (skladba S/OI) ohraničená betónovým obrubníkom 100x200x1000 mm uloženým do betónového lôžka, betón C16/20. Okolo tejto plochy bude zvyšná časť až po oporný múr bude vysypaná štrkovým zásypom hr. 200mm zo štrkodrviny frakcie 16/32 mm (skladba S/O2). Oporný múr bude mať tvar písmena U, dl. 4,00 m + 5,10 m + 4,00 m (celk. dl. 13,10 m), pričom bude mať rovnakú výšku 0,100 m nad $\pm 0,000$. Navrhovaný oporný múr je navrhnutý z hotových prefabrikovaných výrobkov REKERS - PROBETON. Jedná sa o betónové oporné steny tvaru L, ktoré spĺňajú rôzne prípady zaťaženia C30/37 — C80/95. Konštrukčná výška prefabrikovaných dielcov je 1,55 m a 2,05 m. V rohoch budú použité rohové dielce. Nadzemná resp. horná časť múru má hrúbku 120 mm, šírka prefabrikovaného dielca je 990 mm. Oporný múr budú tvoriť prefabrikované dielce výšky 1550mm, päta L profilu má dĺžku 930 mm. Horná hrana oporného múru je na úrovni +0,100

(512,835 m n.m.), spodná hrana je na úrovni -1,45 m (511,285 mn.m.). Prefabrikované dielce výšky 2050 mm, päta L profilu má dĺžku 1750mm. Horná hrana oporného múra je na úrovni +0,100 (512,835m n.m.), spodná hrana je na úrovni -1,95m (510,785 mn.m.). Pred osadením prefabrikovaných dielcov je potrebné dôkladne zhuťnúť podložie a zrealizovať podkladový betón C 16/20 X0, hrúbky 200 mm, ktorý bude vystužený konštrukčnou výstužou Ø4-150/150. V žiadnom prípade nepoužívať štrkové zásypy, aby nedochádzalo k podmáčaniam základovej škáry a tým presadnutiu podložia a strate únosnosti. Presný návrh osadenia je potrebné riešiť v zmysle technologických pokynov od výrobcu. Spájanie uhlových oporných stien realizovať podľa návrhu dodávateľa ocelou Ø 14-16 mm cez horné pevné osi. Rohy je potrebné zaistiť vystuženou hornou vrstvou betónu. Povrch oporného múra v styku so vzduchom, sa bude impregnovat' uzatváracím náterom SIKAGARD 704S. Škáry medzi REKERS uhlovými opornými stenami z vnútornej strany (zo strany svahu) prelepiť 200 mm širokou bitúmenovou lepenkou, max. 100 mm pod vonkajším terénom, ktorá bude prekrytá nopovou fóliou. Z vonkajšej strany opornej steny sa škáry v mieste styku so vzduchom pretmelia polyuretánovým tmelom. Pod terénom sa nesmie uskutočniť kompletne prekrytie škáry medzi dielcami, aby bol zabezpečený odvod prebytočnej vody. Pred realizáciou základových konštrukcií je potrebné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete a vytýčiť polohu oporného múru.

2.1. SO 01.1 - Nové distribučné VNK+ ÚOK -Stavebný objekt SO 01.1 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Stará Turá - Jazviny. Pred začiatkom realizačných prác investor v spolupráci s realizátorom stavby sú povinní zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí! Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami sa vyhotovia kontrolné sondy výlučne ručným výkopom, aby sa dosiahla maximálna presnosť zistenia inžinierskych sietí.

Distribučný kábel: Stavebný objekt SO 01.1 rieši uloženie zakabelizovaním nového distribučného VN kábla NA2XS(F)2Y 1x3x95 mm² v dĺžke 890 m do zeme spolu s uložením HDPE dĺžka 890 m pre budúci ÚOK od novej kioskovej trafostanice TS 0058-203 po nový ÚO č.233/1032 na PBč.340 cez trvalé trávnaté porasty a orné pôdy mimo zastavaného územia.

ÚOK chráničky a príslušenstvo: V rámci pokládky nového distribučného VN kábla sa v tej istej výkopovej káblovej ryhe uloží HDPE chránička DN 40 pre uloženie optických rúrok s vláknami. Pre identifikáciu optického kábla uložiť do káblovej ryhy nad HDPE chráničku v tesnej blízkosti Smart Marker a to každých 50 m, zmene smeru a výraznejšieho zalomenia trasy. Pre spojenie HDPE chráničiek pre ÚOK sa použijú priechodky/spojky HDPE 040. Na koncoch HDPE rúry nasadiť koncovky a konce HPDE rúr ponechať v zemi pre budúcu káblovú komoru pre budúci optický kábel.

Káblové ryhy a výkopy: Káblová ryha pre uloženie nového distribučného VN kábla a uloženie jednej novej HDPE Ø40 rúry pre ÚOK sa vykope do min. hĺbky 1,2 m od úrovne terénu. Do prázdnej káblovej ryhy sa najskôr vloží prvá jemno zrnitá piesková vrstva o hrúbke 80 mm, na ktorú sa uloží nový distribučný VN kábel spolu s HDPE Ø40 sa zasype sa druhou jemne zrnitou vrstvou piesku o hrúbke 80 mm. Na vrch druhej vrstvy jemno zrnitého piesku sa uloží káblová krycia doska, ktorá sa zasype prvou vrstvou jemnej výkopovej zeminy do výšky 220 mm. Na túto prvú vrstvu jemnej výkopovej zeminy sa potom natiahne výstražná fólia. Nakoniec sa už celá výkopová jama zasype, až na úroveň terénu, výkopovou zeminou, ktorá sa zhuťní vhodným vibračným zariadením pre spevnenie povrchu terénu. Pri križovaní alebo vo výkopoch nového distribučného VN kábla s inými inžinierskymi sieťami alebo spevnenými plochami (príjazdové chodníky a príjazdové cesty) sa distribučný VN kábel uloží do plastovej HDPE Ø200 chráničky. V mieste križovania sa uložia korugované HDPE ochranné rúry DN 200 s presahom minimálne 1 m na každú stranu. Taktiež pod asfaltové alebo betónové chodníky alebo cestné komunikácie sa tiež uložia HDPE korugované rúry DN 200 s presahom minimálne 1m na každú stranu.

Úprava terénu: Spätné úpravy výkopov sa dajú do pôvodného stavu. Tam kde si vyžadovalo rozobratie zámkovej dlažby, betónovej dlažby alebo zatravnikovačov sa uložia späť na miesto odkiaľ boli vybraté. Tam, kde bolo nutné rozbiť asfaltový alebo betónový podklad alebo plochu sa definitívne úpravy urobia zaasfaltovaním a zabetónovaním do pôvodnej nivelity vozovky, príjazdových vstupov a chodníkov. Výkopové práce spojené s križovaním cestnej vozovky budú dohodnuté na koordinačnom stretnutí realizačných prác.

a) Nový ÚO č. 233/1032 - Existujúci betónový stĺp PBč.340 spolu so súčasťami sa zdemontuje a nahradí novým betónovým stĺpom 10,5m/10kN, na ktorý sa namontuje 1x ľahká konzola spolu s 3x kompozitnými izolátormi pre uchytenie existujúceho distribučného VN vedenia 22-3xAlFe6 35 mm². Na nový betónový stĺp sa umiestni, v bezpečnostnej vzdialenosti od zeme a od VN vedenia nový ÚO č. 233/1032 typu OTE 25/400-32-V-KO-10,5 m spolu s ovládacím ručným zámkom. Z nového ÚO č. 233/1032 (zo spodných kontaktov) pôjde distribučný VN kábel v HDPE chráničke, ktorá bude upevnená na betónovom stĺpe a zapustená do zeme.

2.2. SO 01.2- Nové distribučné NNK+ ÚOK Stavebný objekt SO 01.2 sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Stavebný objekt SO 01.2 rieši 3 nové distribučné káblové vývody nízkeho napätia NAYY-J 4x150 mm² uložených v káblovej ryhe, ktoré pôjdu z novej distribučnej trafostanice EH8 var.B (TS 0058-203) z nového NN rozvádzača na nový betónový stĺp 12m/12kN (PBč.430). Z novej trafostanice EH8 var.B (TS 0058-203) po nový betónový stĺp (PBč.430) pripojiť do káblového výkopu pri NN káble aj HDPE chráničku Ø40 pre budúci úložný optický kábel s dĺžkou 8m. Pri križovaní iných inžinierskych sietí budú nové distribučné NN káble ťahané do plastových HDPE korugovaných chráničiek s Ø110 mm v hĺbke min. 1m, ktoré budú uložené v pieskom lôžku. Následne sa NN kábel obsype pieskom a na vrch sa natiahne výstražná fólia. Nakoniec sa celá výkopová jama zasype výkopovou zeminou.

Rekonštrukcia vzdušného distribučného vedenia v existujúcej trase v stavebnom objekte SO 01.2 časť „a, b, c, d“ bude realizovaná podľa 556 odst. g stavebného zákona (nevyžaduje sa stavebné povolenie ani ohlásenie).

a)Nový PBč.430 Na novom betónovom stĺpe 12m/12kN sa umiestni nová deliaca istiaci skriňa VRIS 1K č.0058-0612 spolu so súčasťami. Taktiež sa na nový betónový stĺp namontujú 2 zvodové rúry spolu so súčasťami, v ktorých pôjdu 2x nové distribučné NN káble NAYY-J 4x150mm² a ktoré sa prichytia na vrchole betónového stĺpa. Na stĺp sa namontuje 1x600mm konzola spolu s 2x koncovými príložkami a 2x priebežnými príložkami a 3x kladkovými izolátormi spolu s 3x kotevnými svorkami 95. Namontovať 3x obmedzovače prepätia $U_c=400V$ a uzemniť distribučnú sieť na $R_e \leq 10\Omega$.

b)Exist PBč.429 Na exist betónový stĺp na exist 600 mm konzolu doplniť 1x skrutka s otvoreným okom a 1x nosná svorka.

c)Exist PBč.414 Nový 10,5/20kN. Namontovať 1x 600 mm konzolu, 4x koncové príložky, 2x priebežné príložky, 4x šróby, 4x kotevné svorky 95, 1x SPP2 (2.odberatelia).

Prepojenie distribučných sietí NFA2X: - Zo smeru PBč.431 sa roztrihne NFA2X 4x95 mm² a ukončí kotevnou svorkou na PBč.430. K NFA2X 4x95mm² pripojiť, cez prepichovacie svorky, zvodový vývodový kábel NAYY-J 4x150 mm², ktorý pôjde cez skriňu VRIS 1K č.0058-0612 (vývodná svorka č.2 vo VRIS IK), založiť prepoj ZP2 na smer PBč.431. Do skrine VRIS 1K (prívodná svorka č.1 vo VRIS IK) priviesť prívodný kábel č.I NAYY-J 4x150 mm² z novej TS 0058-203. Vo VRIS 1K (vývodná svorka č.3) pripojiť zvodový kábel NAYY-J 4x150 mm² a cez prepichovacie svorky napojiť na NFA2X 4x95mm² na smer PBč.429 bez založených poistiek a bez založeného prepoja ZP2. Použiť 2x zvodové rúry Ø76 a 1x prívodná rúra Ø110 do VRIS, dĺžky rúr sa prispôbia na stavbe. -Zo smeru PBč.429 sa roztrihnuté NFA2X 4x95mm² ukončí na PBč.430 kotevnou svorkou. K NFA2X 4x95mm² pripojiť, cez prepichovacie svorky, zvodový vývodový kábel č.2 NAYY-J 4x150mm² z trafostanice TS 0058-203. Použiť 1x zvodovú oceľovú rúru Ø76 zem-vzduch. -Zo smeru PBč.430, priviesť zvodový kábel č.3 z TS 0058-203 a na PBč.430 pripojiť, cez prepichováciu svorku, na nové vzdušné distribučné vedenie NFA2X 4x95mm², ktoré pôjde až po PBč.414, kde sa ukončí a pripojí, cez prepichovacie svorky, na exist distribučné vzdušné vedenie NFA2X 4x95mm² na smer PBč.415. Použiť 1x zvodovú oceľovú rúru Ø76 zem-vzduch.

d)Exist PBč.443 Namontovať 1x kotevnú súpravu s okom z oboch strán, 1x kotevnú svorku 120 a 95, 2x obmedzovače prepätia $U_c=440V$ (izol), uzemnenie riešiť do $R_e \leq 5\Omega$. Namontovať novú VRIS 1 č.0058-0611 spolu s 2x oceľovými zvodovými rúrami Ø76 + súčasti. Zvodové káble riešiť NAYY-J 4x95 mm². VRIS 1 bude bez založených poistiek a prepojev ZP2. Exist. poistkovú skriňu SPPI prehodiť a pripojiť na exist. distribučné vzdušné vedenie NFA2X 4x95+25 na smer PBč.444. Pred začiatkom realizačných prác investor v spolupráci s realizátorom stavby sú povinní zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí! Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami sa vyhotovia kontrolné sondy na určenie

skutočnej polohy iných inžinierskych sietí výlučne ručným výkopom. Medzi PBč.430 a PBč.414 zmulčovať dreviny, kríky a stromy pod distribučným vzdušným vedením z dôvodu zabezpečenia prístupu a možnosti realizácie stavby a dodržania ochranného pásma 2,5 m kolmo od krajného vodiča na obe strany v dĺžke 45 m.

2.3. SO 01.3 — Nová trafostanica EH8 var.B Typizovaná kiosková betónová transformátorová stanica od HARAMIA typu EH8 var.B sa osadí na druhu pozemku: záhrada mimo zastavaného územia obce na parcele registra „C“ č. 9415 v k.ú. Stará Turá (súkromný vlastník) na hraniciach susedných parciel. Nová kiosková trafostanica bude osadená vo svahu a preto bude vybudovaný k trafostanici nový vyvýšený bezpečnostný dostatočne silný betónový oporný múr. Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí: káblový priestor (vaňa) + stavebné teleso (skelet) a strecha. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice (vaňa) preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať. Základový dielec sa položí do vykopanej jamy, na zhutnené štrkopieskové lôžko. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. Pri variante „B“ je transformačná stanica rozdelená medzi stenami na samostatné časti rozvádzača VN, časť NN a časť transformátorovú. Do jednotlivých častí je zvlášť otvor (dvere) z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Do jednotlivých častí nie je možný vstup. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice (vaňa) preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN rozvádzača z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú dvojce jednokrídlových dverí, ktoré slúžia pre obsluhu a ovládanie NN rozvádzača a kontrolu transformátora. Káblový priestor (vaňa) slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu, ako aj prístrojového vybavenie. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom (rovná strecha) do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- 1) Stavba bude realizovaná podľa projektu stavby, ktorú vypracoval Ing. Ivan Kurka, autorizovaný stavebný inžinier, 7198 A2.
- 2) Stavba bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- 3) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Stavba je zaradená podľa § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
- 4) Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
- 5) Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona.
- 6) Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.

- 7) Stavebník vedie na stavbe stavebný denník, ktorý predloží pri kolaudácii stavby.
- 8) Stavba bude začatá po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 9) Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
- 10) Dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11) Práce na stavbe realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných pozemkov, a stavieb, k znečisťovaniu verejných komunikácií, aby nebola obmedzovaná premávka na príľahlej komunikácii, a aby nebol obmedzovaný vstup na susedné pozemky. Stavebník pri realizácii stavby nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
- 12) Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 13) **Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Mestský úrad Stará Turá , pod zn. : 7650/MSUST/RVŽP/3560/2024 zo dňa 04.04.2024. Za podmienok:** Podľa 117 stavebného zákona je mesto Stará Turá, v prípade povolenia stavby „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK“, príslušným stavebným úradom. Zabezpečovanie funkcie stavebného úradu vykonáva mesto Stará Turá v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe S 5 písm. a) bodu I zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Právomoc stavebného úradu nadobúda mesto Stará Turá v zmysle uvedených právnych predpisov v celom rozsahu a v správnom konaní vedenom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona je kompetentné vecne rozhodnúť. Pričom správnym orgánom oprávneným konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb je primátor mesta. Preto nie je opodstatnené, aby pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona mesto Stará Turá v zastúpení primátora mesta vydávalo záväzné stanoviská k investičnej výstavbe podľa úst. S 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Citované ustanovenie nezakladá mestu Stará Turá, ktoré je súčasne stavebným úradom, právo vydávať v zastúpení primátora mesta záväzné stanoviská k investičnej výstavbe pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona. V zmysle 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona je dotknutým orgánom obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Pri zabezpečovaní činnosti stavebného úradu mesto Stará Turá nie je v pozícii samosprávy, ale túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy. Ide o dve samostatné nezávislé pôsobnosti mesta Stará Turá. Vydávaním záväzných stanovísk v právomoci primátora pre účely uvedených správnych konaní, v ktorých je primátor zároveň správnym orgánom, by sa bezdôvodne a bez opory v zákonnej úprave zvyšovala administratívna náročnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú navrhovateľmi, resp. žiadateľmi. Dňa 27.03.2024 pod spis. zn.: 7524/MSUST/RVŽP/3560/2024 vydalo mesto Stará Turá stanovisko na základe žiadosti spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá bola zaevidovaná na meste Stará Turá dňa 13.03.2024 pod ev. č.: 3099/2024. V tomto stanovisku bol v

druhom odstavci chybné uvedený názov stavby: „TN_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“. Správne mal byť uvedený názov stavby: „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK“. Ide o zrejmu nesprávnosť, ktorá sa stala pri prepisovaní údajov zo žiadosti a na základe tejto skutočnosti mesto Stará Turá, v súlade s S 47 ods. 6 správneho poriadku, túto nesprávnosť opravuje. Toto stanovisko nenahrádza súhlas mesta Stará Turá ako vlastníka pozemku. Správny poplatok, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v mení neskorších predpisov, sa nevyberá.

- 14) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia MO SR Sekcia majetku a infraštruktúry odbor správy nehnuteľného majetku štátu , pod zn. : SEMal-EL13/2-9-359/2024 zo dňa 15.03.2024. Za podmienok:** Vec „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, „I“S, NNK” - stanovisko. Na základe Vašej žiadosti o posúdenie stavby „TN OKI Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, 'I'S, NNK” v k.ú. Stará Turá, okres: Nové Mesto nad Váhom Vám oznamujeme, že ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasíme s realizáciou stavby: „TN OKI Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK” v k.ú. Stará Turá, oblasť Jazviny, okres: Nové Mesto nad Váhom. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.
- 15) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Nové Mesto nad Váhom OR HaZZ, pod zn. : ORHZ-NM1-2024/000197-002 zo dňa 17.04.2024. Za podmienok:** Vec TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK - stanovisko na účel územného a stavebného konania. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom posúdilo podľa 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a 40, 4(a) a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné a stavebné konanie „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK” pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov: SO 01.1 -Nové distribučné VNK + 130K, SO 01.2 - Nové distribučné NNK + ÚOK SO 01.3 — Nová trafostanica EH8 a prevádzkových súborov, PS 01. I — Technologická časť — Technológia pre TS EH8 na pozemkoch podľa projektovej dokumentácie v katastrálnom území Stará Turá v meste Stará Turá, oblasť Jazviny a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní. Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.
- 16) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Trenčiansky samosprávny kraj, pod zn. : TSK/2024/06177-2 zo dňa 15.04.2024. Za podmienok:** Na Trenčiansky samosprávny kraj bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby: „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK”. Výstavbou novej kioskovej trafostanice typu EH8 a nových distribučných VN/NN vedení a rovnomerného rozloženia v tejto chatovej oblasti Jazviny sa zabezpečí kvalitná dodávka elektrickej dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve. SO 01.1 - Nové distribučné VNK+ÚOK (úložný optický

kábel). Stavebný objekt sa nachádza mimo zastavané územie, rieši uloženie zakabelizovanie nového distribučného VN kábla v dĺžke 890m do zeme spolu s uložením HDPE pre budúci ÚOK od novej kioskovej trafostanice TS 0058-203 po nový ÚO č. 233/1032 na PB č. 340. SO 01.2 - Nové distribučné NNK +ÚOK. Stavebný objekt sa nachádza mimo zastavané územie, rieši 3 nové distribučné NN káble uložené v korugovaných chráničkách ťahané v káblovej ryhe, ktoré pôjdu z trafostanice z nového NN rozvádzača na nový betónový stĺp PB č. 430. SO 01.3 Nová trafostanica EH8. Kiosková transformátorová stanica od HARAMIA typu EH8 bude osadená na pozemku parcely CKN č. 9415 k.ú, Stará Turá, mimo zastavaného územia. Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s. Začiatok stavby: rok 2024. Stavba podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do cestných komunikácií II. a III. triedy a pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa 53d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou bez zásadných pripomienok. Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť alebo zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej žiadosti, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov

- 17) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pod zn. : Z-PUSR-026733/2024 a S-PUSP-007248/2024 zo dňa 02.04.2024. Za podmienok:** Podľa S 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a S 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné flaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred rokom 1919 a vojnové predmety pred rokom 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu. KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s S 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa S 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

18) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresný úrad NMnV, pod zn. : OU-NM-OSZP-2024/006422-002 zo dňa 16.04.2024. Za podmienok: 1) Zakazuje sa podľa 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. 2) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie C): 17 01 01, výkopová zemina a iné, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. 3) Podľa S 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, v platnom znení. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa S 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 4) Pôvodca odpadu je povinný: - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch. - Stavebné odpady a odpady z demolácie prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú „ zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa S 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhl. č. 344/2022 O stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu). 5) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na S 6 a 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca). 6) Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. 7) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa S 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 8) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa S 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 9) O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Ohlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (príloha č. I, č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 10) Podľa S 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr, potvrdenia, resp. iné doklady) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a

hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b), bod I zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a je možné použiť ho aj ako stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania. Vydanie tohto stanoviska nepodlieha spoplatneniu podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

- 19) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresný úrad NMnV, pod zn. : OU-NM-OSZP-2024/006397-002 zo dňa 22.04.2024. Za podmienok:** 1) Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona pre vyššie uvedenú stavbu, nakoľko plánovaná stavba obsahuje nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok, ktoré by svojou podstatou mohli v prípade úniku viesť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. 2) Počas výstavby a prevádzky vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný všetky práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd. 3) Stavebník je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt a mazacích olejov do pôdy, do podzemných a povrchových vôd. 4) Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa §140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon/.
- 20) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresný úrad NMnV, pod zn. : OU-NM-OSZP-2024/006404-002 zo dňa 04.04.2024. Za podmienok:** 1. Stavba môže byť realizovaná len v prípade, že táto stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (UPD) obce Stará Turá. 2. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 3. Pri nevyhnutnom výrube drevín na stavbu dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. 4. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbu dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 — Ochrana prírody — Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). 5. Z dôvodu prevencie šírenia invázných druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použitie mechanizmy). 6. Po zasypaní výkopu povrch utlačiť na úroveň okolitého terénu a dbať, aby na povrchu nezostali kamene. 7. Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov. 8. V blízkosti drevín, ktoré budú v ochrannom pásme vedenia zachované, je potrebné výkop realizovať ručne, príp. pretláčaním, s ochranou koreňového priestoru v súlade s STN 83 7010 — Ochrana prírody — Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody a krajiny a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.
- 21) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Okresný úrad NMnV, pod zn. : OU-NM-OKR-2024/002423-022 zo dňa 25.03.2024. Za podmienok:** Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom k uvedenej projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu "TN OKI Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV TS, NNK".

22) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia PreVak, s.r.o., pod zn. : OU-139/2024 zo dňa 14.04.2024. Za podmienok: 1) Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracovala spoločnosť ZSDIS, a.s., zodp. Projektant Ing. Ivan Kurka, s dátum spracovania 03/2024. 2) V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v našej správe. 3) Toto záväzné stanovisko sa vydáva výlučne pre účely územného a stavebného konania. 4) Platnosť tohto stanoviska je časovo obmedzená a trvá jeden kalendárny rok od dátumu vydania.

23) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia SPP distribúcia, a.s., pod zn. : TD/NS/0222/2024/Ga zo dňa 25.03.2024. Za podmienok: 1, Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. 2 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 3, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 4, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp„distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 5, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 6, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 7, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 8, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €1 poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a S 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel SA, vložka číslo 3481/B. V zmysle S 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. V zmysle S 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, – k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme . **OSOBITNÉ PODMIENKY:** žiadne. **Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s.. pod zn. : 6612433380 zo dňa 02.12.2024. Za podmienok:** 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (S23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie SI 08 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou

sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 65212894. V zmysle S 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle S24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa S23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbaňuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: - Všeobecné podmienky ochrany SEK, - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa. Dôležité upozornenie: S 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. Všeobecné podmienky ochrany SEK : 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s., - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej

prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474. UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

24) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s.. pod zn. : 6612433380 zo dňa 02.12.2024. Za podmienok: 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objedávateľ farbou, alebo kolíkmi / 2. preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ. 3. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. 4. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. 5. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme. 6. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou. 7. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery). 8. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mol). 0907 721 378. 9. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 10. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

25) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Západoslovenská distribučná, a.s., pod zn. : Západoslovenská distribučná zo dňa 07.05.2024. Za podmienok: Projektová dokumentácia je členená do nasledovných stavebných

objektov/ prevádzkových súborov: SO 01.1- Nové distribučné VNK + ÚOK, SO 01.2 - Nové distribučné NNK + 130K, SO 01.3 — Nová trafostanica EH8 var. B. PS 01.1 — Technologická časť — Technológia pre TS EH8 var. B. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 363615818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s."), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") a dotknutý orgán v zmysle §140a ods. 1 písm. c) zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle §140b Stavebného zákona pre účely územného konania: Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s vydaním územného rozhodnutia súhlasí.

26) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia MD SR Útvar vedúceho hygienika rezortu, pod zn. : 12565/2024/ÚVHR/35040 zo dňa 17.04.2024. Za podmienok: Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby podľa 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko: súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 na „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK", Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. Podaním zo dňa 11.03.2024 doručeným na MD SR dňa 13.03.2024 a jeho doplnením zo dňa 15.04.2024 na základe výzvy správneho orgánu na doplnenie podania č. 12565/2024/ÚVHR/25525 zo dňa 18.03.2024, žiadateľ požiadal tunajší správny orgán o vydanie záväzného stanoviska podľa S 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. k návrhu v uvedenej veci. Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti: predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby „TN OKI Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK" rieši vybudovanie novej distribučnej trafostanice spolu s vysokonapäťovými distribučnými káblami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré povedú do chatovej oblasti Jazviny v extraviláne mesta Stará Turá (miestna časť Jazviny), na pozemkoch registra KN-C p. č.: 9415, 9831/2, 9418, 9443, 9349, 9293/3, 9817, 9780, 9740/1, 9415 a registra KN - E p. č.: 9412, 9451, 9452, 9498, 9499/1, 9499/2, 9747, 9746, 9745 v k.ú. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky. V rámci uvedenej stavby sa bude v určenej trase realizovať výkop pre uloženie nového vysokonapäťového kábla NA2XS(F)2Y o celkovej dĺžke cca 890,00 m, v jednej spoločnej káblovej ryhe spolu s HPDE chráničkou pre budúci optický kábel, ktorý bude privedený do novej distribučnej trafostanice, kde budú ukončené. Nový vysokonapäťový kábel bude pripojený do nového vysokonapäťového rozvádzača a odtiaľ sa pripojí na transformátor. Nová HDPE chránička bude v trafostanici ukončená záslepkou. V tejto HDPE chráničke sa v budúcnosti plánuje zafúknuť optického vlákna do novej technológie pre zabezpečenie poskytovania internetu. Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené do pôvodného stavu. Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: projektová dokumentácia predmetnej stavby z 03/2024, Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „TN OKI_Stará Turá, Jazviny, VNK, VNV, TS, NNK" zo dňa 11.03.2024 doručený Mestu Stará Turá dňa 11.03.2024. Záver : na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.. Za tento úkon bol uhradený správny poplatok vo výške 25,00 €. Úkon bol vykonaný na základe návrhu žiadateľa elektronickými prostriedkami, preto sadzba poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bola znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov.

27) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV odbor Pozemkový a lesný odbor, pod zn. : OU-NM-PLO-2024/008168-002 zo dňa 23.04.2024. Za podmienok: Po oboznámení sa s predmetnou dokumentáciou Vám

zasielame toto vyjadrenie : Z predložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaných vedení je situovaná mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Stará Turá. Podľa predloženého zakresu trasy si výkopové práce spojené s uložením zemného VN káblového vedenia (SO 01.1) si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Stará Turá, a to na pozemkoch parciel registra CKN č. 9415 — záhrada, CKN č. 9931/2 — orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 9412), CKN č. 9418 — záhrada, CKN č. 9443 — orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 9451), CKN č. 9349 — ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 9452 a č. 9498), CKN č. 9293/3 — ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 9499/1 a č. 9499/2), CKN č. 9780 — ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 9747) a CKN č. 9740/1 — ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 9746 a č. 9745), po dobu kratšiu ako 1 rok. Výkopové práce spojené s uložením zemného NN káblového vedenia (SO 01.2) si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Stará Turá, a to na pozemkoch parciel registra CKN č. 9421 — záhrada, CKN č. 9422 — ttp, CKN č. 9423/1 — ttp a CKN č. 9424/1 — záhrada, po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v S 18 ods. 2 zákona. Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu (SO 01.1 a SO 01.2). Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia. V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa S 17 zákona. Umiestnenie novej trafostanice TS — EH8 (SO 01.3) na parcele CKN č. 9415 — záhrada si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy väčší ako 25 m² (3 1 ,2 m²). V tomto prípade zo strany investora stavby vyvstáva povinnosť požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. Na základe žiadosti OU následne vydá pred vydaním stavebného povolenia, rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 ods. 1 a 6 zákona. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť ku žiadosti sú uvedené v 17 ods. 5 zákona. Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby na predmetnú stavbu (SO 01.3).

28) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Samuel Bielčík, pod zn. : Samuel Bielčík zo dňa 26.01.2024. Za podmienok: Vo veci stanoviska: - vydaniu územného rozhodnutia, - vydaniu stavebného povolenia, - zriadeniu vecného bremena, ktorého bude právo umiestnenia, distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na nižšie uvedených pozemkoch (k.ú. Stará Turá, reg. „C-KN“ par. č. 9415, č. LV 6862) SÚHLAS s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia so zriadením vecného bremena. Presné podmienky o zriadení vecného bremena budú spresnené v budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, ktorej návrh vypracuje investor a doručí vlastníčkovi pozemku. Vlastník pozemku svojím podpisom prehlasuje, že si je vedomý, že na základe tohto súhlasu investor zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečí inžiniersku činnosť pričom neskoršia zmena tohto súhlasu zo strany vlastníka pozemku môže mať za následok navýšenie finančných prostriedkov za uvedené služby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

ODÔVODNENIE:

V zmysle § 47 ods. (1) zákona o správnom konaní (č. 71/1967 Zb.) odôvodnenie nie je potrebné, účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Správny poplatok podľa zákona č.583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 59 písm. a) 1. sadzobníka správnych poplatkov, bol v sume 400.00 € zaplatený dňa 05.02.2025 prevodom na účet mesta Stará Turá.

POUČENIE:

Podľa § 53 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na mesto Stará Turá - Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 - stavebník
2. Ing. Ivan Kurka, Zechenterova 366/44. Kremnica 967 01 - projektant
3. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

1. TSK, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. OÚ NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. OÚ NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7. SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
11. Správa a údržba ciest TSK, VOJ Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnická 4, 911 05 Trenčín
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
14. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá, oddelenie strategického rozvoja a investícií
15. PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
16. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

na vedomie (elektronicky)

17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava