



MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Oddelenie strategického rozvoja a investícií, ref. výstavby a ŽP

Zn.: 3842/MSUST/RVŽP/3702/2025

v Starej Turej dňa: 09.04.2025

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 podal dňa 19.02.2025 návrh (ev. č. 1967/2025) na stavebné povolenie k stavbe "TN_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK", ktorá bude vybudovaná na pozemkoch reg. „C-KN“ par. č. 1197/9, 1197/10, 1038/5, 1038/1, 1761/108, 1761/99, 1197/12, 1197/2, 1761/211 a reg. „E-KN“ par. č. 1810/103, 1812/213, 1813/2, 1814/2 v k.ú. Starej Turej, a tak ako je zakreslené vo výk. č. 1 a výk. 2 v M: 1:500 v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Ivan Kurka, Čulenová 6, 816 47 Bratislava autorizovaný stavebný inžinier, 7198* A2.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta Stará Turá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť stavebníka podľa §§ 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavby "TN_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK", ktorá bude umiestnená na pozemkoch reg. „C-KN“ par. č. 1197/9, 1197/10, 1038/5, 1038/1, 1761/108, 1761/99, 1197/12, 1197/2, 1761/211 a reg. „E-KN“ par. č. 1810/103, 1812/213, 1813/2, 1814/2 v k.ú. Starej Turej sa podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje**.

Stavby:

Účelom stavby je výstavba nových elektroenergetických zariadení a rekonštrukcia existujúcich elektroenergetických zariadení vysokého napätia. Stavba je umiestnená v meste Stará Turá, k.ú. Stará Turá. Výstavbou dotknuté pozemky sú uvedené v súpise dotknutých pozemkov, v prílohe tejto projektovej dokumentácie.

Stavebný objekt SO 01 - Nový podzemný VN kábel s UOK - Z navrhovanej transformačnej stanice TS EH 1/630 kVA bude vyvedených päť VN káblových vývodov, ktoré budú pripojené (naspojované) na existujúce podzemné káblové vedenia. Káble budú uložené v káblovej ryhe, v hĺbke 1 m pod úrovňou terénu, podľa situačného výkresu. Pri križovaní vozovky štátnej cesty II/581 a pri križovaní vjazdu do areálu autoservisu sa použije technológia pretláčania. Pri pretláčaní sa použije chránička HDPE DN 200+ HDPE DN 110 do ktorej bude vložená chránička HDPE DN 40 pre úložný optický kábel. VN vývod č. 1, smer existujúca TS 0058-447/1 (KGJ). Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm² dĺžky 5 m sa naspojuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 357, kábel typu 3XNA2XS (F)2Y 1x240 mm². Po naspojkovaní sa kábel riadne zaslepí a ponechá sa uložený v zemi. Rovnako sa existujúci kábel smer TS 0058-447 odpojí na podpernom bode č. 109, riadne sa zaslepí a ponechá sa uložený v zemi. Úsekový odpínač č. 30/357 sa demontuje z podperného bodu. VN vývod č. 2, smer existujúca TS 0058-442/1. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm², dĺžky 30 m sa naspojuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 357, kábel typu 3XNA2XS(F)2Y

1x240 mm². V súbehu s týmto káblom sa pri položí do spoločnej káblovej ryhy chránička HDPE DN 40 pre UOK. VN vývod č. 3, smer existujúca TS 0058-410/1. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm², dĺžky 16 m sa naspojkuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 357, kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm². VN vývod č. 4, smer existujúca TS 0058-441. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm², dĺžky 25 m sa naspojkuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 445, kábel typu 3XAXEKCE 1x150 mm². VN vývod č. 5, smer existujúca TS 0058-451/2. Nový kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm², dĺžky 20 m sa naspojkuje spojkou CJH11.2403C-SC na existujúce káblové vedenie VN č. 445, kábel typu 3XNA2XS(F)2Y 1x240 mm². V súbehu s týmto káblom sa pri položí do spoločnej káblovej ryhy chránička HDPE DN 40 pre UOK. V mieste spojkovania kábla sa spojí aj HDPE chránička, ktorá vedenie do TS 0058-451. Všetky káble budú pripojené v navrhovanej TS do VN rozvádzača prostredníctvom káblových koncoviek. Konce HDPE chráničiek 40/33 vo výkope musia byť ukončené vodotesnou koncovkou o priemere DN 40 mm, aby sa do HDPE chráničky nedostala voda, zemina a iné nečistoty, ktoré by v budúcnosti pri zafukovaní ÚOK znemožnili alebo sťažili jeho montážne a servisné činnosti. Na identifikáciu trasy HDPE chráničky sa použijú identifikačné markery Smart Marker SM 1500. Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami sa musí dodržať usporiadanie podľa požiadaviek STN 73 6005. Pred začiatkom realizačných prác investor v spolupráci s realizátorom stavby sú povinní zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí! Dotknuté pozemky sú uvedené v súpise dotknutých pozemkov ako príloha k projektovej dokumentácii.

Výmena podperného bodu 96 - Z prevádzkových dôvodov vzdušného VN vedenia č. 357 a 445 sa musí vymeniť existujúci podperný bod č. 96 za nový, ktorý bude spĺňať mechanické vlastnosti a vrcholové ťahy na existujúcom podpernom bode č. 109, po demontáži existujúceho vzdušného vedenia medzi podperným bodom 109 až 38. Nové vedenie medzi pb. Č. 109 a p. b. č. 96 bude prevádzkované ako kotvené. Vedenie nebude na podpernom bode č. 109 elektricky pripojené. Priehradový stožiar č. 96 sa vymení za nový bude typu 12,5/V52 (40) s konzolou A3 a dvojíťmi kotvenými izolátormi. Špecifikácia podperného bodu a špecifikácia základu podperného je v prílohe č.1. Existujúce vzdušné vedenie č. 357 a č. 445 sa na podpernom bode č. 109 vzájomne prepoja. Vodiče medzi existujúcim podperným bodom č. 109 a novým podperným bodom č. 96 sa vymenia za nové vodiče 3x 110-AL1/22-ST1A, dĺžka 114 m. Základ podperného bodu č. 96 plní funkciu uzemnenia. Úprava existujúceho VN vzdušného vedenia v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení a doplnení neskorších predpisov, podľa § 56 ods. g) stavba nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

Demontáž vzdušného VN vedenia - V rámci výstavby nového podzemného káblového vedenia sa demontuje existujúca časť VN vedenia 445. Demontáž sa medzi vložený pb. č. 109 až pb. č. 38, AIFe 70/6, dĺžka 262 m. PS 4 ks betónový p. b. 1 ks. Demontáž sa medzi p. b. č. 36 a p. b. č. 38, AIFe 70/6, dĺžka 40m, PS 2 ks betónový p. b. 1 ks. Demontáž sa medzi p. b. č. TS 0058-009 až p. b. č. 430, AIFe 70/6, dĺžka 79m, PS 2 ks betónový p. b. 2 ks. Demontáž PTS 1 ks. demontáž UO 6 ks.

Montáž UO s technológiou DO - V rámci stavby sa existujúci úsekový odpínač č. 21/445 +DO z podperného bodu č. 21 demontuje. Technológia diaľkového ovládania sa namontuje na podperný bod č. 762, UO č. A/239-261 na parcele č. 4478/152 k. ú. Partizánske. Projektová dokumentácia pre montáž technológie diaľkového ovládania úsekového odpínača č. A/239-261 na podpernom bode č. 762 na parcele č. 4478/152 k. ú. Partizánske bude predmetom projektu v stupni pre realizáciu stavby tejto projektovej dokumentácie.

SO 02 - Nová kiosková TS - Navrhovaná transformačná stanica sa osadí na parcele KNC 1197/9 k. ú. Stará Turá. Zastavaná plocha 14 m². Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová bloková transformačná stanica EH 1 / 630 KVA pre distribúciu elektriny nízkeho napätia s vnútorným ovládaním. Transformačná stanica EH 1 má samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre VN, NN rozvodňu. Transformačná stanica svojím vyhotovením vrátane technológie tvorí jeden konštrukčný celok. Transformačná stanica je delená na dva samostatné priestory a to časť umiestnenia rozvádzačov a časť pre transformátor. Každá časť má dva osobitné vstupy z vonkajšieho priestoru obvodovej konštrukcie cez hliníkové dvere. Spodná časť trafostanice plní funkciu základov. V spodnej časti TS sa

nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V transformátorovej časti je spodná časť konštruovaná ako havarijná vaňa pre olejový transformátor. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú navrhnuté pre zamýšľané prístrojové vybavenie transformačnej stanice. Výrobca transformačnej stanice EH 1 ELEKTRO HARAMIA s.r.o., Železničná 927, 900 55 Lozorno disponuje všetkými certifikátmi a osvedčeniami, ktorými bola overená mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepusnosť, požiarne odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Existujúca ohrada sa podľa situácie osadenia TS zdemontuje a zbúra sa betónový základ. Transformačná stanica sa osadí do základového výkopu. Pri osádzaní transformačnej stanice do základového výkopu sa dočasne demontuje existujúce vzdušné VN vedenie medzi podperným bodom č. 175 a 430. Po osadení TS do základového výkopu sa VN vedenie znovu pripojí. Do základového výkopu sa inštaluje uzemňovacia sústava typu „B“ (obvodový uzemňovač) vodičom FeZn 4x30 s ekvipotenciálnym prahom zo vstupnej strany do transformačnej stanice. Po osadení transformačnej stanice sa vykonajú definitívne teréne úpravy okolo transformačnej stanice vybudovaním „okapového chodníka“ okolo trafostanice vo vzdialenosti 0,5 m od obvodovej konštrukcie TS. Po dokončení prác sa vybuduje nové oplatenie čo predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Pred začiatkom realizačných prác investor v spolupráci s realizátorom stavby sú povinní zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí!

SO 03-Nový podzemný NN kábel + UOK - Z navrhovanej transformačnej stanice TS EH 1/630 KVA budú vyvedené dva NN káblové vývody. Káble budú uložené v káblovej ryhe, v hĺbke 0,65 m pod úrovňou terénu, podľa situačného výkresu. Pri križovaní vozovky štátnej cesty II/581 sa použije technológia pretláčania. Pri pretláčaní sa použije chránička HDPE DN 110+ HDPE DN 110 do ktorej bude vložená chránička HDPE DN 40 pre úložný optický kábel. Dotknuté pozemky sú uvedené v súpise dotknutých pozemkov ako príloha k projektovej dokumentácii. Z novej transformačnej stanice EH1/630 budú vyvedené dva nové káblové vývody podzemnými káblami 2x NAYY-J 4x240 mm². Vývod č. 1 Nová TS EH1/630 až Nová SR 9; NAYY-J 4x240 mm², dĺžka 8 m. Vývod č. 2 Nová TS EH1/630 až exist. SR 0058-0256; NAYY-J 4x240 mm², dĺžka 65 m. V súbehu s týmto káblom bude v spoločnej káblovej ryhe uložená chránička HDPE DN 40 pre UOK. Na parcele č. 1197/9 k.ú. Stará Turá sa osadí nová skriňa typ Nová SR 7-DIN1V4x400A/4x160A P2. Táto skriňa sa pripojí z navrhovanej TS EH1/630 kVA (vývod č. 1). Z novej skrine SR 9 sa pripoja: - Skriňa SR č. 0058-0256 káblom NAYY-J 4x240 mm², dĺžka 65 m. - Odborné miesto RE/38VE (FTVE), káblom NAYY-J 4x150 mm² dĺžky 10 m, ktorý sa naspája podľa situačného výkresu existujúci kábel AYKY 4B 3x120+70 mm², (smer odborné miesto RE/38VE (FTVE)). - Odborné miesto RE/38BL káblom NAYY-J 4x25 mm² dĺžky 15 m, ktorý sa pripojí na prírodné svorky hlavného ističa pred elektromerom v rozvádzači RE/38BL. Na parcele č. 1197/9 k. ú. Stará Turá sa vymení existujúca skriňa č. SR 0058-0256 za nový typ SR SR 8- DIN2VV7x400A / 3x160A 5 P5 5. do ktorej sa pripoja nové NN káble z navrhovanej TS EH1/630 kVA a novej skrine SR. V existujúcej skrini PRIS č. 0058-0258 sa na vývodoch č. 1 a č. 4 vyberú poistky. Skriňa sa uzemní na hodnotu RE ≤ 50. V existujúcej skrini PRIS č. 0058-0259 sa na vývode č. 3 vymenia poistky za skratkovacie preponky ZP2. Konce HDPE chráničiek 40/33 vo výkope musia byť ukončené vodotesnou koncovkou o priemere DN 40 mm, aby sa do HDPE chráničky nedostala voda, zemina a iné nečistoty, ktoré by v budúcnosti pri zafukovaní ÚOK znemožnili alebo sťažili jeho montážne a servisné činnosti. Na identifikáciu trasy HDPE chráničky sa použijú identifikačné markery Smart Marker SM 1500. anieSTN 73 6005. Pred začiatkom realizačných prác investor v spolupráci s realizátorom stavby sú povinní zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí! Dotknuté pozemky sú uvedené v súpise dotknutých pozemkov ako príloha k projektovej dokumentácii.

SO 04 - Prekládka NN prípojky Existujúca NN prípojka RE/538 (autoservis) je pripojená z existujúcej TS 0058-009. Po demontáži TS 0058-009 sa osadí nový elektromerový rozvádzač na verejne prístupné miesto na parcele č. 1197/9, k. ú. Stará Turá. Nový elektromerový rozvádzač bude typu ER F403 80A 50/50, ktorý sa osadí na parcele vedľa novej skrine SR9 podľa situačného výkresu. Spodný okraj dvierok elektromerového rozvádzača vo výške 0,6 m

od definitívne upraveného terénu. Meranie bude priame, dvojtarifné. Hlavný istič pred elektromerom bude B50A/3. Nový elektromerový rozvádzač bude pripojený z novej skrine SR káblom NAYY-J 4x50 mm², dĺžka 2 m. V skrini SR budú inštalované poistky 3x80 A gG. Z elektromerového kábla bude vyvedený hlavný objektový prívod do hlavného rozvádzača autoservisu. Kábel bude NAYY-J 4x50 mm², dĺžky 65 m. Existujúca prípojková skriňa osadená na zvislej konštrukcii objektu autoservisu (p.č. 1196, k.ú. Stará Turá) sa vymení za novú typu VRIS 1KK. V prípojkevej skrini budú inštalované prepajky ZP 160A. Do prípojkevej skrine sa pripojí existujúci kábel smer hlavný rozvádzač.

Pri realizácii stavby je nutné postupovať podľa platných technologických postupov, smerníc a ostatných vnútorných predpisov platných v Západoslovenskej distribučnej a. s. Bratislava. Pri spojovaní a ukončovaní je nevyhnutné používať nástroje doporučené výrobcom káblových súborov, práce musí vykonávať kvalifikovaný a oprávnený pracovník s platným certifikátom pre daný druh činnosti a musia byť dodržané všetky postupy stanovené pre montáž. Pri vypínaní jednotlivých vedení je nutné postupovať v súlade s pokynmi riadiaceho dispečingu Západoslovenskej distribučnej a. s.. Pre zemné práce sa uvažuje zemina triedy .III s únosnosťou pôdy 0,12-0,25 MPa.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- 1) Stavba bude realizovaná podľa projektu stavby, ktorú vypracoval Ing. Ivan Kurka, Čulenová 6, 816 47 Bratislava autorizovaný stavebný inžinier, 7198 *A2.
- 2) Stavba bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- 3) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Stavba je zaradená podľa 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
- 4) Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
- 5) Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona.
- 6) Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
- 7) Stavebník vedie na stavbe stavebný denník, ktorý predloží pri kolaudácii stavby.
- 8) Stavba bude začatá po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 9) Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
- 10) Dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11) Práce na stavbe realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných pozemkov, a stavieb, k znečisťovaniu verejných komunikácií, aby nebola obmedzovaná premávka na príľahlej komunikácii, a aby nebol obmedzovaný vstup na susedné pozemky. Stavebník pri realizácii stavby nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa

osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.

12) Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

13) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia mesta Stará Turá, pod zn. :16983/MSUST/RVŽP/3995/2023 zo dňa 07.11.2023. Za podmienok: Podľa 117 stavebného zákona je mesto Stará Turá, v prípade povolenia stavby „TN Stará Turá, V445 a V357, VNK, T S, NNK“, príslušným stavebným úradom. Zabezpečovanie funkcie stavebného úradu vykonáva mesto Stará Turá v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe 5 písm. a) bodu I zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Právomoc stavebného úradu nadobúda mesto Stará Turá v zmysle uvedených právnych predpisov v celom rozsahu a v správnom konaní vedenom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona je kompetentné vecne rozhodnúť. Pričom správnym orgánom oprávneným konať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb je primátor mesta. Preto nie je opodstatnené, aby pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona mesto Stará Turá v zastúpení primátora mesta vydávalo záväzné stanoviská k investičnej výstavbe podľa úst. 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Citované ustanovenie nezakladá mestu Stará Turá, ktoré je súčasne stavebným úradom, právo vydávať v zastúpení primátora mesta záväzné stanoviská k investičnej výstavbe pre účely správnych konaní podľa stavebného zákona. V zmysle 140a ods. I písm. b) stavebného zákona je dotknutým orgánom obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Pri zabezpečovaní činnosti stavebného úradu mesto Stará Turá nie je v pozícii samosprávy, ale túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy. Ide o dve samostatné nezávislé pôsobnosti mesta Stará Turá. Vydávaním záväzných stanovísk v právomoci primátora pre účely uvedených správnych konaní, v ktorých je primátor zároveň správnym orgánom, by sa bezdôvodne a bez opory v zákonnej úprave zvyšovala administratívna náročnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú navrhovateľmi, resp. žiadateľmi. Toto stanovisko nenahrádza súhlas mesta Stará Turá ako vlastníka pozemku. Správny poplatok, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa nevyberá.

14) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, pod zn. :ORHZ-NM-2023/000351-002 zo dňa 20.10.2023. Za podmienok: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom posúdilo podľa 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a 40, S40a a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné a stavebné konanie „TN Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK“ pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov: SO 01 -Nový podzemný VN kábel + UOK, SO 02 — Nová kiosková TS, SO 03 - Nový podzemný NN kábel +UOK SO 04 — Prekládka NN prípojky a prevádzkových súborov, PS 01 — Nová kiosková TS technológia na pozemkoch podľa projektovej dokumentácie v katastrálnom území Stará Turá v meste Stará Turá a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez

pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

15) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia MO SR – agentúra správy majetku, pod zn. :SEMa-EL13/2-3-2931/2023 zo dňa 23.10.2023. Za podmienok:

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „TN_Stará Turá,V445 a V357,VNK,TS,NNK“ v katastrálnom území Stará Turá, Vám oznamujeme: Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa 57 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a S 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasíme s umiestnením a realizáciou líniovej stavby „ TN_Stará Turá,V445 a V357,VNK,TS,NNK“ nachádzajúcej sa v katastrálnom území Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom. V záujmovej lokalite sa nenachádza podzemné telekomunikačné vedenie v správe ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

16) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pod zn. :KPUTN-2023/19820-2/82501/NIP zo dňa 17.10.2023. Za podmienok:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné flaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred rokom 1919 a vojnové predmety pred rokom 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu. KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa S 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

17) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – odbor starostlivosti o ŽP, pod zn. :OU-NM-OSZP-2023/015401-002 zo dňa 15.11.2023.

Za podmienok: 1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie 0 17 01 01, 17 01 03, 17 04 05, 17 04 07 a iné, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. 2) Podľa 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, v platnom znení. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 3) Pôvodca odpadu je povinný: - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch. - stavebné odpady a odpady z demolácie prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhl. č. 344/2022 O stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu). 4) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na 6 a 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca). 5) Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. 6) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 7) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 8) O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Ohlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (príloha č. 1, č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 9) Podľa 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr, potvrdenia, resp. iné doklady) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Podľa 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa toto vyjadrenie podľa 99 ods. 1 písm. b), bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a je možné použiť ho aj ako stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného

konania. Vydanie tohto stanoviska nepodlieha spoplatneniu podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

18) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – odbor starostlivosti o ŽP, pod zn. :OU-NM-OSZP-2024/017083-002 zo dňa 22.11.2024.

Za podmienok: Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby, ktorú vypracoval: Ing. Roman Danóci, certifikát TI SR č. 055/4/2010-EZ-P-EI.I -A, dátum: 10/2023. Súhlas sa vzťahuje na stavbu: „TN_Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK” v k. ú. stará Turá, ktorej účelom je výstavba nových elektroenergetických zariadení a rekonštrukcia existujúcich elektroenergetických zariadení vysokého a nízkeho napätia. Stavba je umiestnená v meste Stará Turá, k. ú. Stará Turá. Výstavbou dotknuté pozemky sú uvedené v súpise dotknutých pozemkov, v prílohe tejto projektovej dokumentácie.

19) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – odbor starostlivosti o ŽP, pod zn. :OU-NM-OSZP-2023/015414-002 zo dňa 24.10.2023.

Za podmienok: - pri stavebných prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Objekt SO 02 Nová kiosková TS, PS 01 Nová kiosková RS — technologická časť umiestnená na pozemku reg. C-KN parc. č. 1197/9 v k.ú. Stará Turá podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona, o vydanie ktorého požiada stavebník orgán štátnej vodnej správy osobitnou žiadosťou pred vydaním stavebného povolenia, k žiadosti doloží projektovú dokumentáciu stavby. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa §140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon/.

20) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – odbor starostlivosti o ŽP, pod zn. :OU-NM-OSZP-2023/015394-002 zo dňa 17.10.2023.

Za podmienok: 1. Stavba môže byť realizovaná len v prípade, že táto stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPD) mesta Stará Turá. 2. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 3. Výrub drevín možno realizovať len pre stromy, ktoré budú priamo stavbou dotknuté, ostatné perspektívne dreviny na pozemku je potrebné zachovať, z dôvodu ich dôležitých funkcií v urbanizovanom a zastavanom území (mikroklimatická, hydrická, renaturalizačná, ozdravovacia). 4. Pri nevyhnutnom výrube drevín na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. 5. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 — Ochrana prírody — Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). 6. Z dôvodu prevencie šírenia invázných druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použitie mechanizmy). 7. Po zasypaní výkopu povrch utlačiť na úroveň okolitého terénu a dbať, aby na povrchu nezostali kamene. 8. Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov. 9. V blízkosti drevín, ktoré budú v ochrannom pásme vedenia zachované, je potrebné výkop realizovať ručne, príp. pretláčaním, s ochranou koreňového priestoru v súlade s STN 83 7010 — Ochrana prírody — Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody a krajiny a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

- 21) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – odbor krízového riešenia, pod zn. :OU-NM-OKR-2023/002529-052 zo dňa 24.10.2023. Za podmienok:** Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom k uvedenej projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu "TN Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK".
- 22) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – Pozemkový a lesný odbor, pod zn. :OU-NM-PLO-2023/016131-002 zo dňa 02.11.2023. Za podmienok:** Z predložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaných vedení je situovaná v zastavanom i mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Stará Turá. Výkopové práce súvisiace s umiestnením nového podperného bodu 10,5/20 vloženého do existujúceho VN vedenia č. 445 (SO 01) si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemku parcely CKN č. 1761/19 — orná pôda (podľa stavu EKN parcely č. 1836/1 a č. 1837/11) menší ako 25 m², nie je preto potrebné žiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa S 17 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V tomto prípade OU vydá pred vydaním stavebného povolenia, po predložení žiadosti stanovisko podľa 17 ods. 3 zákona. Pozemky na ktorých budú realizované výkopové práce súvisiace s umiestnením VN a NN káblového vedenia a novej kioskovej transformačnej stanice nie sú poľnohospodárskou pôdou definovanou v 2 písm. b) zákona. V tomto prípade preto nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy a nie sú tak dotknuté záujmy chránené zákonom o ochrane pôdy. Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby na predmetnú stavbu.
- 23) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV – odbor dopravy a pozemných komunikácií, pod zn. :OU-NM-OCDPK-2023/015358-002 zo dňa 20.10.2023. Za podmienok:** - Vedenie navrhované v súbehu s cestou 11/581 bude uložené mimo uvedenej cesty. - Križovanie cesty č. 11/581 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky t.j. min 2,0m pod niveletu vozovky. - Investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. 11/581. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa cestného a stavebného zákona.
- 24) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trenčíne, pod zn. RÚVZTN/OHŽPaZ/4394/19508/2023 zo dňa 20.10.2023. Za podmienok:** Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trenčíne sa k uvedenej projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu "TN Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK"
- 25) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia PreVak, pod zn. 429/2024 zo dňa 27.11.2024. Za podmienok:** 1. Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Ivan Kurka ako zodp. projektant s dátum vyhotovenia 02/2024. 2. Z hľadiska priestorového usporiadania záujmového územia (ul. Mýtna, Stará Turá) upozorňujeme, že sa tu nachádzajú podzemné inžinierske siete (verejný vodovod a verejná kanalizácia) v správe našej spoločnosti, ale aj vodovodné prípojky a kanalizačné patriace k jednotlivým nehnuteľnostiam. 3. V

kritických bodoch križovania našich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia) a vedení ZSDIS, a.s. (VN, NN) požadujeme dodržať ochranné pásma, a najmenšie dovolené vzdialenosti medzi vedenia pri križovaní s súbahu podľa príslušných technických noriem. 4. Stavebník je povinný písomne požiadať o vytýčenie trasy verejného vodovodu a k nemu patriacich objektov pred začatím výstavby a na kancelaria@prevak.sk. Po vytýčení je potrebné celú trasu nových VN a NN vedení fyzicky prejsť s našim technikom a určiť si postup prác tak, aby neohrozovali naše vedenia. 5. Stavebník oznámi termín začatia výstavby písomne aspoň 7 kalendárnych dní vopred. 6. Stavebník je povinný oznámiť každé obnaženie potrubia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a zasypať ryhu až po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa. 7. Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z., každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie novému stavu. 8. PH zemných prácach a trvalom zábere pôdy požadujeme dodržať ochranné pásma v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 za. 9. V miestach križovania alebo súbahu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou dodržať podmienky podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. V týchto miestach je zároveň povinnosť vykonávať zemné práce ručne. 10. Po realizácii stavby je stavebník povinný predložiť porealizačné geodetické zameranie v tlačenej alebo elektronickej forme vo formáte dwg. alebo dgn, Následne požiada o vyjadrenie ku kolaudácii. 11. Toto vyjadrenie požadujeme citovať v rozhodnutí stavebného úradu. 12. Platnosť tohto stanoviska je časovo obmedzená a trvá jeden kalendárny rok od dátumu vydania.

- 26) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., pod zn. TN/NS/0875/2024/Ga zo dňa 22.11.2024. Za podmienok:** -Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby). - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne. - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej

ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska. - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa S 284 a S 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa S 286, alebo S 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10. - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. - V zmysle S 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

27) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Trenčiansky samosprávny kraj, pod zn. TSK/2023/09604-2 zo dňa 23.10.2023. Za podmienok: - V staničení cca km 30,212 cesty II/581 bude podzemné káblové vedenie vedené v chráničke popod cestnú komunikáciu II/581 riadením pretláčaním v min. hĺbke 1,3-1,7m popod

vozovkou dotknutej cesty. Pracovné jamy budú zriadené za miestnym chodníkom. Riadením pretláčaním nedôjde k poškodeniu cestného telesa cesty II/581. - Stavebnými prácami, demontážou existujúcich PB, demontážou TSOI 02-001 (SO 05) nedôjde k zásahu a poškodeniu cestného telesa cesty č. II/581. - Investora, stavebníka upozorňujeme, že dotknutý úsek cesty II/581 v k.ú. Stará Turá bol realizovaný a spolufinancovaný z EÚ, ako náhle dôjde k poškodeniu cestného telesa cesty II/581 budeme žiadať spätnú rekonštrukciu v zmysle schváleného projektu. - Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný. - Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty II. triedy a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutých úsekoch ciest II. triedy. - Počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku ciest II. triedy. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady. - Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK. - Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty II. triedy. - Dodržať podmienky správcu komunikácie — Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2023/1526-2 zo dňa 17.10. 2023. - 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu — kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK — cestmajsterstvo v Novom Meste nad Váhom, kontaktná osoba: Marián Školík, tel. kontakt: 0902/ 978 742, e-mail: marian.skolik@sctsk.sk. - V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia. Po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na po realizačnú obhliadku. investor, stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na cestnej komunikácii II/581. - Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, investor, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady. - Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

28) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod zn. SC/2023/1526-2 zo dňa 17.10.2023. Za podmienok: počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný - pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Novom Meste n/V. - Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste. Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním: stavebného povolenia a rozhodnutia na zvláštne užívanie pozem. komunikácie, čiastoč. uzávierku a dočasné DZ. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom hore uvedenej cesty. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

29) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia CHIRANA T.Injecta, a.s, pod zn. CHTI/Vd/110-2023 zo dňa 31.10.2023. Za podmienok: CHIRANA T.Injecta, a.s, sa k uvedenej projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí s vydaním

územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu "TN Stará Turá, V445 a V357, VNK, TS, NNK"

30) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko, a.s, pod zn. BA-3606 2023 zo dňa 12.10.2023. Za podmienok: 1) vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. 2) rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ. - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. - Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme. - Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou. - Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery). - Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378. - Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). - Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

31) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s, pod zn. 6612503464 zo dňa 12.02.2025. Za podmienok: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (S23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie S108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289. 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č.

452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu). 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK a situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa. Dôležité upozornenie: S 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

32) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Západoslovenská distribučná, a.s, pod zn. Západoslovenská distribučná, a.s, zo dňa 28.01.2025.

Za podmienok: Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať: 1. V trase chráničky HDPE Ø = 40 mm smerom do areálu CHIRAN-y naprojektovať do projektovej dokumentácie identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 - všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami. 2. Dopracovať do PD časť, ktorá bude riešiť terénne úpravy a úpravu oplotenia na pozemku pod navrhovanú transformačnú stanicu. 3. V schéme zapojenia NN RZ navrhovanej TS z výkresu Č. 8 naprojektovať na vývode č. 1 200A

NN poistky a na vývode č. 2 224A NN poistky (pôvodne 315A NN poistky). Zároveň na vývode č. 2 označiť smer ako: SR 00580611. 4. V schéme zapojenia VN RZ kioskovej TS EHI, list č. 7 upraviť na vývode č. 5 označenie smeru na: TS 0058-451/2 (pôvodne bol označený ako TS 0058-410/2). 5. Overiť demontáž elektrickej skrine v mieste osadenia TS, či sa nejedná o funkčnú skriňu, ktorá skomplikuje realizáciu. 6. V textovej časti SO 03 na strane č. 17 odstrániť popis k odbernému miestu č. 38, ktoré nebude napájané/ riešené. V rámci stavby v SO je riešená nová NN prípojka vrátane inštalácie za meraním pre OM číslo 538. 7. Dopracovať do PD súbor PS60 AUTOMATICKÝ SYSTÉM DISPEČERSKÉHO RIADENIA (ASDR), nakoľko VN RZ v novej TS bude s diaľkovým ovládaním. Spracovanie tejto časti PD je potrebné konzultovať s Tímom automatizácie sietí VN, NN - milos.dejmanovic@zsdis.sk. Naprojektované premiestnenie technológie DO ÚO z demontovaného ÚO č. 21/445 na ÚO č. A/239-261 (p.b.č. 762 v Partizánskom) rovnako konzultovať s Tímom automatizácie sietí VN, NN - milos.dejmanovic@zsdis.sk. 8. Rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby. 9. V priebehu spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS odporúčame jej priebežnú konzultáciu. Projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS žiadame predložiť na odsúhlasenie. Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. v platnom znení.

33) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Jaroslava Ragana a Jaroslavy Raganovej, pod zn. Hurbanova 156/68, 916 01 Stará Turá, zo dňa 10.10.2023. Za podmienok: sa k uvedenej projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a zriadenia vecného bremena.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

ODÔVODNENIE:

V zmysle § 47 ods. (1) zákona o správnom konaní (č. 71/1967 Zb.) odôvodnenie nie je potrebné, účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Správny poplatok podľa zákona č.583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 59 písm. a) 1. sadzobníka správnych poplatkov, bol v sume 400 € zaplatený dňa 19.02.2025 prevodom na účet mesta Stará Turá.

POUČENIE:

Podľa § 53 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na mesto Stará Turá - Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 - stavebník
2. Ing. Ivan Kurka, Čulenova 6, 827 14 Bratislava, - projektant
3. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

1. TSK, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. OÚ NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. OÚ NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7. SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
11. Správa a údržba ciest TSK, VOJ Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnická 4, 911 05 Trenčín
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
14. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá, Oddelenie strategického rozvoja a investícií
16. PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
17. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

na vedomie (elektronicky)

18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava