



MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Oddelenie strategického rozvoja a investícií, ref. výstavby a ŽP

Zn.: 3793/MSUST/RVŽP/3417/2025

v Starej Turej dňa: 08.04.2025

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 podal dňa 15.01.2024 návrh (ev. č. 359/2025) na stavebné povolenie k stavbe "TN_OKI_Stará Turá, TRŇOVÁ: ZAHUSTENIE TS VNK, NNK", ktorá bude vybudovaná na pozemkoch reg. „C-KN“ par. č. 4829/2, 4829/9, 4829/8, 4819/1, 4829/13, 4836/2, 4836/1, 4829/5, 4829/3, 4848, 4851/1, 4851/2, 4852/6, 4851/23, 4852/4, 4852/7, 4852/19, 4852/20, 4852/22, 4852/23, 4852/9, 4852/13, 4852/14, 4852/15, 4852/1, 11316/2, 11317/2, 11330/1, 11329/2, 11317/1, 11318, 11319/3, 11321/2, 11325/1, 11325/9, 11325/2, 11325/3, 11317/5, 8452/2, 8431, 8432, 8435, 8437, 8438/1, 8438/2, 8438/5, 8439, 8445/1, 8447/1, 8447/2, 8448/1, 8449/1, a reg. „E-KN“ par. č. 4829, 4831, 4832, 4834, 4852, 4853, 4858/1, 11323, 11324/1, 11324/2 v k. ú. Stará Turá, a tak ako je zakreslená v projektovej dokumentácii – situačnom výk. č. 1 a výk. č. 2, ktorú vypracoval Ing. Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, 3867* TZ 2 – 3.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta Stará Turá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť stavebníka podľa §§ 62 a 64 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavby "TN_OKI_Stará Turá, TRŇOVÁ: ZAHUSTENIE TS VNK, NNK", ktorá bude umiestnená na pozemku reg. „C-KN“ par. č. 4829/2, 4829/9, 4829/8, 4819/1, 4829/13, 4836/2, 4836/1, 4829/5, 4829/3, 4848, 4851/1, 4851/2, 4852/6, 4851/23, 4852/4, 4852/7, 4852/19, 4852/20, 4852/22, 4852/23, 4852/9, 4852/13, 4852/14, 4852/15, 4852/1, 11316/2, 11317/2, 11330/1, 11329/2, 11317/1, 11318, 11319/3, 11321/2, 11325/1, 11325/9, 11325/2, 11325/3, 11317/5, 8452/2, 8431, 8432, 8435, 8437, 8438/1, 8438/2, 8438/5, 8439, 8445/1, 8447/1, 8447/2, 8448/1, 8449/1, a reg. „E-KN“ par. č. 4829, 4831, 4832, 4834, 4852, 4853, 4858/1, 11323, 11324/1, 11324/2 v k. ú. Stará Turá, sa podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje**.

Stavby:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Stará Turá, časť Trňová. V trase navrhovanej stavby sa nenachádzajú porasty drevín. Prístup k jednotlivým stavebným objektom bude po ceste 111/1237 a po miestnych asfaltových komunikáciách. Nie je potrebné zriaďovať prístupové cesty. Navrhovaná kiosková transformačná stanica bude umiestnená na parcele parcela KN-C 4852/6, (KN-E 4853), ktorá je v správe SPF. Okolo zdvihnutej trafostanice sa v súlade s typovým projektom urobí odkvapový chodník široký 500 mm. Navrhovaná stavba je umiestnená mimo ochranného pásma zdroja pitnej vody. Pre prípravu stavby nie je potrebná žiadna demolácia. Trafostanica sa umiestni na parcele parcela KN-C 4852/6, (KN-E 4853). Pred dovozom trafostanice pripraví jama pre osadenie trafostanice v zmysle typového projektu

a v zmysle vyššie uvedeného (t.j. na pripravené štrkové lôžko tak, aby uloženie TS bolo v konečnom dôsledku - po povrchovej úprave 20 cm nad súčasnou niveletou parcely). Skládky zeminy resp. ornice nie je potrebné zriaďovať, prebytočná zemina z výkopov sa upraví v mieste stavby, prípadne sa odvezie na miesto určené zástupcom vlastníka parcely. Pri výstavbe trafostanice, VN prípojky a NN rozvodov nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, ani pôdy lesného pôdneho fondu. Pod trafostanicu dôjde k trvalému záberu o rozlohe cca 12 m². Navrhované káblové vedenie VN pre kioskovú trafostanicu sa pripojí na existujúce VN vzdušné vedenie č. 1032.

Úprava vzdušnej VN prípojky (Stavebný objekt SO 01) Trasa Vo vzdušnej prípojke z VN vedenia č. 1032 pre exist. TS č. 0058-601 sa urobia nasledujúce úpravy: Vo vzdialenosti 15 m pred TS č. 0058-601 sa postaví nový betónový podperný bod JB 12/15 kN s ľahkou konzolou VN, podpernými izolátormi a bezpečnostnými závesmi. Na tento podperný bod sa namontujú dva úsekové odpínače. Pre káblový prívod VN z navrhovanej kioskovej trafostanice sa na navrhovaný podperný bod namontuje zvislý úsekový odpínač typ OTEK, 25/400. Úsekový odpínač je kombinovaný s VN obmedzovačmi prepätia HDA-24N/10 kA do vonkajšieho prostredia umiestnenými na spodnej strane tohto odpínača. Na úsekový odpínač sa namontujú vonkajšie káblové koncovky VN, pružne spojky a svorky PPN. Pre existujúcu stožiarovú TS č. 0058-601 sa na navrhovaný podperný bod namontuje úsekový odpínač typ UVEI 25/400, PPN. Do existujúcich vodičov VN sa za navrhovaný podperný bod namontujú kotevné izolátory Fiberlink. Od navrhovaného podperného bodu po existujúcu stožiarovú TS č. 0058-601 sa vymenia existujúce vodiče za vodiče VN-3x42-AL1/7-STIA v dĺžke 15 m. Okolo navrhovaného prechodového JB stĺpa sa urobí kruhové uzemnenie. Na konci zakabelizovaného úseku sa v existujúcom vzdušnom vedení VN č. 1032 namiesto existujúceho JB stĺpa č. 175 postaví betónový stĺp JB 10,5/10 kN s ľahkou konzolou VN, podpernými izolátormi, bezpečnostnými závesmi a s úsekovým odpínačom typ OTEK, 25/400. Úsekový odpínač je kombinovaný s VN obmedzovačmi prepätia HDA-24N/IO kA do vonkajšieho prostredia umiestnenými na spodnej strane tohto odpínača. Na úsekový odpínač sa namontujú vonkajšie káblové koncovky VN, pružne spojky a svorky PPN. Okolo navrhovaného prechodového JB stĺpa sa urobí kruhové uzemnenie.

Zemné káblové vedenie VN: (Stavebný objekt SO 02) Trasa Káblové vedenie vn je rozdelené na dve časti: zemné káblové vedenie WL 001 a zemné káblové vedenie WL 002

Káblové vedenie WL 001: V existujúcej vzdušnej VN linke č. 1032 sa zdemontuje existujúci JB stĺp č. 175. Na jeho miesto sa postaví betónový stĺp JB 10,5/10 kN. Na navrhovaný JB stĺp sa namontuje ľahká konzola VN s dvojitými podpernými izolátormi a bezpečnostnými závesmi. Na navrhovaný JB sa namontuje zvislý úsekový odpínač typ OTEK 25/400+0P s obmedzovačmi prepätia pre navrhovanú kioskovú trafostanicu. Okolo navrhovaného prechodového JB stĺpa sa urobí kruhové uzemnenie. Navrhované káblové vedenie WL 001 pre napojenie kioskovej trafostanice, typ EH6 umiestnenej na parcele KN-C 4852/6, (KN-E 4853) k. ú. Stará Tura sa zrealizuje zvedením VN kábla NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm² po navrhovanom podpernom bode JB cez úsekový odpínač. Z betónového stĺpa prejde kábel do zeme (prechod sa opatrí ochranným káblovým žlabom). Kábel sa uloží do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu v prílohe – „rez káblovou ryhou VN“ Trasa VN kábla je navrhnutá v dĺžke 361 m v pravom zelenom páse cestného pomocného pozemku komunikácie III triedy č. 1237. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a existujúcich vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FFKV DN 200mm. Po 168 m trasa vn kábla prekríži priekopu (križovanie sa urobí pretlačením chráničiek HDPE DN-200 mm a DN-110 mm v dĺžke 15 m). Za priekopou je trasa v dĺžke 171 m navrhnutá po pravej strane zeleného pásu cestného pomocného pozemku komunikácie. Navrhovaný VN kábel sa zaústi do kioskovej trafostanice, typ EH6 umiestnenej na parcele KN-C 4852/6, (KN-E 4853, vlastník SR — pozemok v správe SPF) k. ú. Stará Tura. Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný VN kábel uložený v chráničkach FFKV DN 200 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x120 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. V celej dĺžke navrhovaného podzemného káblového vedenia VN bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička pre budúce možné

zafúknuť optiky. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 001 je 371 m. vid' výkres č.1 — Situácia VN a NN káblov.

Káblové vedenie WL 002. Z navrhovanej trafostanice EH6 bude trasa navrhovaného káblového vedenia VN typu NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm² pokračovať po pravej strane zeleného pásu cestného pomocného pozemku. Vo vzdialenosti 192 m od navrhovanej trafostanice pri autobusovej zástavky trasa VN kábla prekríži komunikácie III triedy č. 1237. Križovanie sa urobí pretlačením chráničiek HDPE 1xDN-200 mm a 1x DN-110 mm v dĺžke 9 m (vid' výkres Križovanie cesty). Ďalej pokračuje trasa VN kábla po ľavej strane zeleného pásu cestného pomocného pozemku až po novo vložený podperný bod JB 12/15 kN pred stožiarovou TS č. 0058-601. Na nový podperný bod JB sa namontuje ľahká konzola VN s dvojitémi podpernými izolátormi a bezpečnostnými závesmi, jeden úsekový odpínač typu UVEI 25/400 PPN pre stožiarovou TS č. 0058-601 a druhý zvislý úsekový odpínač typu OTEK 25/400+OP pre navrhovanú kioskovú trafostanicu. Okolo navrhovaného prechodového JB stĺpa sa urobí kruhové uzemnenie. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 200 mm. Križovanie existujúcich vjazdov na pozemky sa zrealizuje riadeným pretlakom chráničiek HDPE 1xDN-200 mm a 1x DN-110 mm. Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný VN kábel uložený v chráničkách FXKV 1xDN 200 mm a 1x DN-110 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x120 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. V celej dĺžke navrhovaného podzemného káblového vedenia VN bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička pre budúce možné zafúknuť optiky. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 002 je 703 m „vid' výkres č.1 — Situácia VN a NN káblov“.

Optochránička: (Stavebný objekt SO 02.1) V celej trase navrhovaného káblového rozvodu sa do ryhy k VN a NN káblom uloží optochránička HDPE 40/3 mm. Dĺžka trasy 1196 m.

Zemný káblový rozvod NN: (Stavebný objekt SO 03) Stavebný objekt SO 03 obsahuje šesť káblových vývodov. Z navrhovanej kioskovej trafostanice sú navrhnuté štyri káblové vývody č.WL01- č.WL04. Z existujúcej stožiarovej trafostanice č. TS 0058-601 sú navrhnutý jeden káblový vývod č.WL05. Vývod WL 06 je prepoj medzi navrhovaným skriňami SR Č.9 a 10.

WL01 - Káblový vývod č.WL01 smer existujúca stožiarová TS č. TS 0058-601 je navrhnutý zemným káblom ((N)AYY-J 4x240SM z prvej poistkovej pozície NN rozvádzača. Trasa NN kábla je navrhnutá v spoločnom výkope s VN káblom a navrhovaný NN kábel bude postupne zaústnený do SR skriň číslo 6 až 7 a 10 až 14 . Pri autobusovej zástavke trasa navrhovaného NN kábla prekríži cestu 111/1237 (križovanie sa urobí riadeným pretlakom chráničky HDPE DN 160 mm v dĺžke 9 m). Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a existujúcich vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 160 mm. Navrhovaný kábel bude ukončený v NN rozvádzači existujúcej stožiarová TS č. TS 0058601 na poistkovej pozícii č.3. V navrhovanej skrini SR číslo 11. bude NN sieť rozpojená na časť od existujúcej TS 0058601 po navrhovanú skriňu SR číslo 11 a časť od navrhovanej skrine SR číslo 11 po novú kioskovú trafostanicu. Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v chráničkách FXKV DN 160 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x100 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL01 je 682 m.

WL02 - Káblový vývod č.WL02 smer navrhovaná skriňa SR č.9 je navrhnutý zemným káblom ((N)AYY-J 4x240SM z druhej poistkovej pozície NN rozvádzača. Trasa NN kábla je navrhnutá v spoločnom výkope s káblovým vývodom WLOI a VN káblom. Pri autobusovej zástavke trasa navrhovaného NN kábla prekríži cestu 111/1237(križovanie sa urobí riadeným pretlakom chráničky HDPE DN-160 mm v dĺžke 9 m). Pri DB stĺpe č. 262 v existujúcom vzdušnom vedení NN sa trasa navrhovaného NN kábla odkloní do samostatného výkopu vedľa miestnej komunikácie. Po 10m prekríži trasa parcelu CKN 11319/3. Keďže predmetná parcela má oplotenie až k miestnej komunikácii a aby sa nemusel navrhovaný NN kábel uložiť do cesty majiteľ pozemku súhlasí s uložením kábla do jeho pozemku v pretlačenej chráničke. Kábel sa

zatiahne do pretlačenej chráničky DN-160mm v dĺžke 11 m. Za parcelou CKN 11319/3 je trasa NN kábla navrhnutá v zelenom páse súbežne s miestnou komunikáciou. Navrhovaný NN kábel bude zaústený do skrine SR č. 8 a ukončený bude v skrini SR č.9. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v ochrannnej rúre FXKV DN 160 mm. Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v chráničkách FXKV DN 160 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x100 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL02 je 333 m.

WL03 - Káblový vývod č.WL03 smer navrhovaná skriňa SR č.1 je navrhnutý zemným káblom ((N)AYY-J 4x240SM z tretej poistkovej pozície NN rozvádzača. Trasa NN kábla je navrhnutá v spoločnom výkope s VN káblom v dĺžke trasy 351 m v pravom zelenom páse cestného pomocného pozemku štátnej cesty. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a existujúcich vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannnej rúre FXKV DN 160 mm. Medzi skriňou č.SR3 a skriňou č.SR4 trasa prekríži priekopu (križovanie sa urobí riadeným pretlakom chráničky HDPE DN-160 mm v dĺžke 17 m). Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v chráničkách FXKV DN 160 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x100 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL03 je 351 m.

WL04 - Káblový vývod č.WL04 smer navrhovaná skriňa SR č.1 je navrhnutý zemným káblom ((N)AYY-J 4x240SM zo štvrtej poistkovej pozície NN rozvádzača. Trasa NN kábla je navrhnutá v spoločnom výkope s káblovým vývodom WL03 a VN káblom v dĺžke trasy 351 m v pravom zelenom páse cestného pomocného pozemku štátnej cesty. Navrhovaný NN kábel bude postupne zaústený do SR skríň číslo 5 až 1. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a existujúcich vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannnej rúre FXKV DN 160 mm. Medzi skriňou č.SR3 a skriňou č.SR4 trasa prekríži priekopu (križovanie sa urobí riadeným pretlakom chráničky HDPE DN-160 mm v dĺžke 17 m). Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v chráničkách FXKV DN 160 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x100 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC.. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL03 je 351 m.

WL05 - Káblový vývod z existujúcej priehradovej TS číslo 0058-601

Káblový vývod č.WL05 smer navrhovaná skriňa SR č.14 je navrhnutý zemným káblom ((N)AYY-J 4x240SM zo štvrtej poistkovej pozície v NN rozvádzači existujúcej priehradovej TS 0058-601. Trasa NN kábla je navrhnutá v spoločnom výkope s káblovým vývodom WL01 a VN káblom v dĺžke trasy 67 m. Trasa NN kábla je navrhnutá v ľavom zelenom páse cestného pomocného pozemku štátnej cesty. Zemný NN kábel bude ukončený v skrini SR Č. 14. Zo skrine SR Č. 14 je navrhnutý vývod káblom NAYY-J 4x95 mm² v dĺžke trasy 10m.Navrhovaný NN kábel NAYY-J 4x95 mm² sa zospojkuje s existujúcim káblom 1-AYKY 3x95+70 mm², ktorý je ukončený v skrini VRIS 58-404 umiestnenej na JB stĺpe č.274 v existujúcom vzdušnom vedení NN . Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v ochrannnej rúre FXKV DN 160 mm. Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v chráničkách FXKV DN 160 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x100 cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL05 je 67 m. WL06 - Káblový prepoj medzi skriňami SR č.9 a SR č.10 Káblový prepoj medzi skriňami SR Č.9 a SR č.10 je navrhnutý zemným káblom

((N)AYY-J 4x240SM . Zo skrine SR Č. 9 je trasa NN kábla je navrhnutá v spoločnom výkope s káblovým vývodom WL02 v zelenom páse súbežne s miestnou komunikáciou. Ďalej je trasa NN kábla navrhnutá v dĺžke 44 m v ľavej strane zeleného pásu cestného pomocného pozemku štátnej cesty. Navrhovaný NN kábel bude ukončený v skrini SR č.10. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 160 mm. Pred nezastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v chráničkach FXKV DN 160 mm z dôvodu vzniku nových vjazdov a parkovacích plôch. Kábel bude uložený vo výkope 50x100cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Pred zastavanými parcelami bude navrhovaný NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL06 je 172 m.

Úprava domových prípojok NN (Stavebný objekt SO 04)

Napäťová sústava NN : 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-c Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZAI :3/2019 + ZA12:1/2020 + *01:4/2020 411. Ochranné opatrenie: samočinnné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu

Príloha A

A.1 — Základná izolácia živých častí

A.2 — Zábrany alebo kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 Samočinnné odpojenie pri poruche

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Trieda zeminy: III

Námrazová oblasť: "L" L'ahká (STN 33 3300)

Ochrana pred atm. prepätím: obmedzovačmi prepätia LVA na prechode vzduch -kábel

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + 0*1 :7/2014 + ZAI : 2/2018

Ochranné pásmo: NN káblové vedenie — 1m na obe strany od kraja kábla

Existujúce káblové prípojky odberateľov v počte 28 ks budú naspojované a pripojené do nových SR skríň podľa situácie č.3. Odberným miestam v počte 3 ks, ktoré majú vzdušné prípojky, budú vybudované nové zemné prípojky včítane skríň merania RE.P 25A. Nové zemné prípojky budú realizované káblom NAYY-J 4x16 RE . Úprava prípojky NN pre dom č.2058.Existujúci DB stĺp Č. 251 vo vzdušnom vedení NN sa vymení za JB 10.5/10kN .Existujúci JB stĺp č. 250 (krivý a prasknutý) v prípojke NN sa vymení za JB 10.5/6kN. Existujúce JB stĺpy Č.249 a č.248 v prípojke NN sa vymenia za JB 9/6kN .Existujúce prípojkové vodiče medzi podpernými bodmi 251 a strešným na dome č.2058 typu 1-4x AlFe6 25 mm² sa vymenia za izolované zväzkové vodiče (N)FA2X 4x 25 mm² v dĺžke 131 m.

Vonkajšie osvetlenie - Investícia mesta Stará Tura (Stavebný objekt SO 06)

V Starej Turej - časti Trňová sa v nachádza existujúce vzdušné vedenie NN ,ktorého súčasťou je aj vonkajšie osvetlenie. Keďže dôjde k rekonštrukcii vzdušného vedenia NN na zemné káblové vedenie je potrebná aj rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia zo vzdušného na káblové. Celu investíciu vonkajšieho osvetlenia bude realizovať mesto Stará Tura. Káblový rozvod vonkajšieho osvetlenia sa napojí z navrhovaného rozvádzača RVO, ktorý bude osadený pri navrhovanej kioskovej transformačnej stanici. Od kioskovej transformačnej stanice bude v spoločnej ryhe s káblovým rozvodom NN uložený zemný kábel NAYY-J 4x25 mm² a zemný pásik FeZn 30x4 mm pre vonkajšie osvetlenie. Na tento káblový rozvod sa pripoja osvetľovacie stožiare vonkajšieho osvetlenia.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektu stavby, ktorú vypracoval Ing. Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, 3867* TZ 2 – 3.
2. Stavba bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Stavba je zaradená podľa § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
7. Stavebník vedie na stavbe stavebný denník, ktorý predloží pri kolaudácii stavby.
8. Stavba bude začatá po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
10. Dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Práce na stavbe realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných pozemkov, a stavieb, k znečisťovaniu verejných komunikácií, aby nebola obmedzovaná premávka na príľahlej komunikácii, a aby nebol obmedzovaný vstup na susedné pozemky. Stavebník pri realizácii stavby nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
12. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
13. **Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV, pod zn. :OU-NM.OSZP-2023/018059-002 zo dňa 15.12.2023. Za podmienok:** Stavba môže byť realizovaná len v prípade, že táto stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPD) obce Stará Turá. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 3. Pri nevyhnutnom výrube drevín na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). 5. Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použitie mechanizmy). 6. Po zasypaní výkopu povrch utlačiť na úroveň okolitého terénu a dbať, aby na povrchu nezostali kamene. 7. Zemné práce nevykonávať v

daždívom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov. 8. V blízkosti drevín, ktoré budú v ochrannom pásme vedenia zachované, je potrebné výkop realizovať ručne, príp. pretláčaním, s ochranou koreňového priestoru v súlade s STN 83 7010- Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody a krajiny a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

- 14. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV, pod zn. :OU-NM.OSZP-2023/018058-002 zo dňa 18.12.2023. Za podmienok:** 1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie O: 17 01 01, 17 01 03, 17 05 04, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. 2) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, v platnom znení. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 3) Pôvodca odpadu je povinný: - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch - stavebné odpady a odpady z demolácie prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhl. č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu). 4) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca). 5) Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. 6) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 7) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka

pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 8) O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Ohlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (príloha č. 1, č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidencijnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 9) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr, potvrdenia, resp. iné doklady) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 1. písm. b), bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a je možné použiť ho aj ako stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania. Vydanie tohto stanoviska nepodlieha spoplatneniu podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

15. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU NMnV, pod zn. :OU-NM.OSZP-2023/018046-002 zo dňa 13.12.2023. Za podmienok: 1. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd, 2. navrhovaná kiosková trafostanica EH umiestnená na pozemku reg. E-KN parc.č. 4853, podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c/ vodného zákona, o vydanie ktorého požiadala stavebník orgán štátnej vodnej správy osobitnou žiadosťou pred vydaním stavebného povolenia, k žiadosti doloží projektovú dokumentáciu stavby, 3. v prípade, ak dôjde ku križovaniu toku novým káblovým vedením, alebo k súbehu s tokom, potrebné je požiadať orgán štátnej vodnej správy osobitnou žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona, k žiadosti doložiť projektovú dokumentáciu stavby a stanovisko správcu vodného toku. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon/.

16. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky OU NMnV, pod zn. :OU-NM.OSZP-2024/002579-004 zo dňa 28.03.2024. Za podmienok: • Žiadateľ: INGO s.r.o., Radová 1080/28, Žilina, IČO: 43 813 640. • Stavebník stavby: Západoslvenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. • Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby, ktorú vypracoval: SLENER, s.r.o., Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina, Pavol Chaban, dátum: 11/2023. • Súhlas sa vzťahuje na stavbu: „TN-OKI-Stará Turá, Trňové: Zaústenie TS, VNK, NNK“, objekty: - SO 01 KÁBLOVÉ VEDENIE VN: Káblové vedenie vn je rozdelené na dve časti: zemné káblové vedenie WL 001 a zemné káblové vedenie WL 002. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 001 je 361 m a dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 002 je 683 m. - SO 02 ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN obsahuje šesť káblových vývodov. Z navrhovanej kioskovej trafostanice sú navrhnuté štyri káblové vývody č. WL01-WL04. Z existujúcej stožiarovej trafostanice č. TS 0058-601 je navrhnutý jeden vývod č. WL05 a vývod WL 06 je prepoj medzi navrhovaným skriňami SR č.9 a 10. Z rozvádzača 0,4kV novej trafostanice sú navrhnuté štyri káblové vývody. - SO 03 ÚPRAVA ZEMNÝCH KÁBLOVÝCH PRÍPOJOK NN: Existujúce káblové prípojky odberateľov v počte 28 ks budú naspojované a pripojené do nových SR skriň podľa situácie č.3.

Odberným miestam v počte 3 ks, ktoré majú vzdušné prípojky, budú vybudované nové zemné prípojky včítane skriň merania RE.P 25A. Nové zemné prípojky budú realizované káblom NAYY-J 4x146 RE. - PS 01 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA, typ EH6: TRAFOSTANICA, typ EH6 - HARAMIA 250kVA (ďalej len TS) bude vybudovaná na pozemku parcela reg. E č. 4853 v k. ú. Stará Turá, nakoľko v lokalite, kde sa má umiestniť nová TS eviduje ZSD požiadavky na nové odberné miesta, ktoré za aktuálneho stavu nie je možné pripájať. Existujúce vzdušné vedenia NN zrealizované holými vodičmi 1-3xAlFe6 35+25mm², prvý v dĺžke 950 m, druhý v dĺžke 615 m sú napájané z existujúcej stožiarovej trafostanice Topolecká 1 č. 0058-601. Vzhľadom na dĺžky vzdušných vedení je dodávka elektrickej energie na konci vývodu v rozpore s normou STN EN 50 160 ed. č. 3. Výstavbou novej kioskovej trafostanice EH6 a navrhovanými NN zemnými káblovými vývodmi bude skrátená dĺžka NN vývodov. Káblové vývody z navrhovanej TS sa tak rozdelia na také úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie s napätím v tolerancii predpísanej normou STN EN 60 038:9/2012. Navrhovaná kiosková TS bude umiestnená vo vzdialenosti 2,6 m od miestnej komunikácie. TS je kiosková, základová časť je riešená ako zberná havarijná nádrž v prípade netesnosti, resp. poruche transformátora, z vnútornej časti bude opatrená izolačným náterom. Navrhovaný olejový transformátor 250 kVA, je umiestnený v hermetizovanej nádobe, z ktorej je zamedzený samovoľný únik oleja. Na utesnenie káblových prechodov z kioskovej TS sa použijú priechodky fy Hauff (2 ks HSI 150 D3/60, resp. 7 ks HSI 90 D1/75). Do navrhovanej TS sa zaslučkuje navrhovaný VN kábel, chránička pre optický kábel a štyri NN káble. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení: Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie dolného Váhu, Odštepny závod Piešťany zo dňa 04. 01. 2024: Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Trstie, číslo hydrologického poradia 4-21-09, identifikátor č. 1592, k predloženým podkladom z PD (SKLENER, s.r.o., Žilina, 09/2023) uvádzame nasledovné: - V dotyku s navrhovanou výstavbou sa nachádza vodný tok Trstie, ktorý je v záujmovom území v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku do povrchových vôd. - V súlade s STN 75 2102 Úprava riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke 6,0 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri samotnej výstavbe dodržať. V ochrannom pásme nie je prístupná výstavba súbežných vedení inžinierskych sietí, vytváranie skládok, umiestňovanie konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, budovanie stavieb, oplotenia, atď. - Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku - pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrane daného územia. - Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané. - Trasovanie rozvodov k umiestneniu navrhovanej kioskovej TS na parc. č. 4852/6 KN-C, k.ú. Stará Turá resp. č. 4853 KN-E nemáme výhrady. - Podľa predloženej dokumentácie nedôjde k zásahu do pozemkov v správe našej organizácie a takisto ani ku križovaniu vodného toku, v správe SVP, š.p. - Na str. 11, v časti C Dokumentácia stavebných objektov uvádzate, že pri navrhovanej skrini SR č. 3, trasa NN kábla (káblový vývod WL03 a WL04) križuje vodný tok, v obidvoch prípadoch riadeným pretlakom chráničky D 160, v dĺžke 12 m. V navrhovanej trase resp. v mieste križovania nie je podľa vodohospodárskej mapy evidovaný žiadny vodný tok. Podotýkame, že pozemok parc. č. 4848 KN-C, k. ú. Stará Turá, zapísaný na LV č. 1 ako vodné plochy, vo vlastníctve Mesta Stará Turá nie je takisto evidovaný ako

vodný tok. - Prípadné škody na nami spravovanom majetku zhotoviteľ stavby neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. - Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaný. Mesto Stará Turá, vyjadrenie zo dňa 04. 03. 2024: • Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako vlastník pozemku parcela reg.,C" parc. č. 4848, k. ú. Stará Turá, zapísaného ma liste vlastníctva č. 1 na Mesto Stará Turá, ako vodná plocha uvádza, že pozemok parc. č. 4848 nie je evidovaný ako vodný tok (v minulosti evidovaný ako priekopa). Stavebník je povinný: - pri prevádzkovaní a údržbe transformačnej stanice dodržiavať prevádzkové predpisy dodávateľa zariadenia a prevádzkovateľa technológie počas výstavby stavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd - vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave - pracovisko vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy. Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu a považuje sa za záväzné stanovisko v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona.

- 17. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky OU NMnV, pod zn. :OU-NM.OCDPK-2023/018050-002 zo dňa 27.12.2023. Za podmienok:** - vedenie navrhované v súbehu s cestou III/1237 bude uložené mimo cestný pozemok cesty t.j. min 600 mm (za hranou svahu, päty svahu alebo za vonkajšou hranou priekopy). - križovanie cesty č. III/1237 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky. - investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/1237. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa cestného a stavebného zákona.
- 18. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky OU NMnV, pod zn. :OU-NM.Okr-2023/002529 zo dňa 13.12.2023. Za podmienok:** Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom k uvedenej projektovej dokumentácii nemá pripomienky.
- 19. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod zn. :SC/2023/1758-2 zo dňa 08.12.2023. Za podmienok:** - počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný - pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Novom Meste n/V. - počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste. Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním : - stavebného povolenia - rozhodnutia na zvláštne užívanie pozem. komunikácie, čiastoč. uzávierku a dočasné DZ. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 3d, ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej cesty. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- 20. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Trenčiansky samosprávny kraj, pod zn. :TSK/2024/05079-3 zo dňa 28.02.2024. Za podmienok:** 1. Stavebník predloží na

tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania príslušného stavebného objektu budúcej stavby, geometrický plán porealizačného zamerania príslušného stavebného objektu pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom príslušného pozemku v mieste cestnej komunikácie číslo III/1237. 2. Pri vytýčení príslušného stavebného objektu stavby „TN-OKI-Stará Turá, Trňová: Zaústenie VNK, TS, NNK“, v mieste cestnej komunikácie číslo III/1237 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 3. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka správcu komunikácie (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Školík Marián, Miklánek Peter, e-mail marian.skolik@sctsk.sk, peter.miklanek@sctsk.sk, tel. 032 77122 81 (ďalej len SC TSK)) stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1237 a príslušného cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby. 4. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1237 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK. 5. Pri vytýčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie číslo III/1237 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 6. Uloženie chráničky vedenia VN a NN uvedenej stavby bude vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od príľahlej konštrukcie priepustu identifikačné číslo P27381 cestnej komunikácie číslo III/1237. 7. Uloženie chráničky VN/NN vedenia uvedenej stavby rozkopaním zeleného pásu v súbehu s cestnou komunikáciou číslo III/1866, bude vykonané mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od hrany príľahlej spevnenej krajnice uvedenej cestnej komunikácie. 8. Uloženie chráničky VN/NN vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa cestnej komunikácie číslo III/1237 bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku uvedenej cestnej komunikácie. 9. Vybudovaním stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie. 10. Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie číslo III/1237 správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. 11. Po ukončení prác je stavebník povinný teleso cestnej komunikácie číslo III/1237 dotknutého stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie. 12. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnej komunikácii číslo III/1237, počas realizácie prác a povolenia na zvláštne užívanie pozemnej

komunikácie - cestnej komunikácie číslo III/1237, ktorým je uloženie chráničky VN/NN vedenia do telesa cestnej komunikácie pretláčaním. Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

- 21. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Mestský úrad Stará Turá, pod zn. : 18541/MSUST/RVŽP/4269/2023 zo dňa 16.01.2024. Za podmienok:** 1. Stavba bude realizovaná podľa priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej pod zákazkovým č. L13.0704.21.0004 s dátumom 12/2023 Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčený SKSI pod reg. č. 3867*TZ*2-3. 2. Nakoľko na podperných bodoch v navrhovanej trase, ktorá bude uložená do zeme, sa nachádza verejné osvetlenie v správe Technických služieb Stará Turá, m.p.o., žiadame v dostatočnej lehote (najneskôr 3 mesiace) pred realizáciou stavby osloviť správcu verejného osvetlenia za účelom dohody, resp. možnosti riešenia pripolozenia rozvodov verejného osvetlenia k plánovaným VN rozvodom a prekládky svetelných zdrojov verejného osvetlenia na nové podperné body, resp. zachovania stávajúcich podperných bodov. Koordináciu je potrebné dohodnúť s riaditeľom Technických služieb Stará Turá, m.p.o. Petrom Moravčíkom (tel. kontakt: 0905 889 324, e-mailový kontakt: tsst@tsst.sk). 3. Žiadateľ je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4. Pred samotnou realizáciou prác v telese cestných komunikácií je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácii a o vydanie určenia použitia prenosného dopravného značenia počas prác. Upozorňujeme, že cestná komunikácia č. 1237 nie je v správe mesta Stará Turá. 5. Ak dôjde počas uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na dotknutých komunikáciách, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona. Upozorňujeme, že cestná komunikácia č. 1237 nie je v správe mesta Stará Turá. 6. Všetky križovania trasy vedenia s jestvujúcimi komunikáciami (cesty, vjazdy k RD) budú realizované podtláčaním. V miestach, kde nie je možné realizovať podtláčanie, je potrebné rozkopané plochy uviesť do pôvodného stavu. 7. K vydaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií stavebník predloží písomné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazá v zmysle § 20 od. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, že po dobu 36 mesiacov od ukončenia rozkopávok miestnych komunikácií v meste Stará Turá bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev miestnych komunikácií alebo poklesom výplne výkopu a uhradiť následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Žiadateľ sa taktiež zaviazá, že po uplynutí času 36 mesiacov uhradí náklady na vynaloženú údržbu miest narušených dôsledkom rozkopania. 8. Vybúraný asfalt, betón a pod. neumiestňovať do výkopu v zeleni, ale umiestniť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov (VKK) s následným odvozom na certifikovanú skládku. 12. Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese miestnej komunikácie zástupcovi mesta Stará Turá ako vlastníkovi dotknutých stavieb a zástupcovi Technických služieb Stará Turá m.p.o. ako správcovi miestnych komunikácií a zelene. 13. Pred začatím stavebných prác je žiadateľ povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.

14. V miestach križovania alebo súbehu s inými vedeniami je potrebné dodržať STN 73 6005- Priestorová úprava vedení technického vybavenia a v týchto miestach je zároveň potrebné vykonávať zemné práce ručne. 15. Začiatok stavebných prác písomne oznámiť na Mesto Stará Turá min. 7 kalendárnych dní vopred. 16. Po ukončení realizácie stavby je žiadateľ povinný dotknutú lokalitu uviesť do pôvodného stavu. 17. Žiadateľ je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou a s platnými STN. 19. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné zabezpečiť vzťah k dotknutým pozemkom. 20. Porealizačné zameranie stavby predloží žiadateľ na Mesto Stará Turá vo formáte DWG. Toto stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu a nenahrádza súhlas vlastníkov pozemkov a stavieb, ktoré budú stavbou dotknuté a nie sú vo vlastníctve mesta Stará Turá. Stanovisko sa vydáva na základe žiadosti spoločnosti INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, ako splnomocnenému zástupcovi spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zaevidovanej na meste Stará Turá dňa 08.12.2023 pod evid.č.18002/2023. Správny poplatok sa podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyberá.

22. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Mestský úrad Stará Turá, pod zn. : 2294/MSUST/EKO/3453/2024 zo dňa 04.03.2024. Za podmienok: Vec: Vyjadrenie k pozemku parcele reg. "C" parc. č. 4848 Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako vlastníkom pozemku parcela reg. "C" parc. č. 4848, k. ú. Stará Turá, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 na Mesto Stará Turá, ako vodná plocha uvádza, že pozemok parc. č. 4848 nie je evidovaný ako vodný tok (v minulosti evidovaný ako priekopa).

23. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Slovenský vodohospodársky podnik, pod zn. : SVP 238/2024/2, CZ 850/2024 zo dňa 04.01.2024. Za podmienok: Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Trstie, č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor č. 1592, k predloženým podkladom z PD (SLENER s.r.o., Žilina, 09/2023) uvádzame nasledovné: - V dotyku s navrhovanou výstavbou sa nachádza vodný tok Trstie, ktorý je v záujmovom území v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd. - V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri samotnej výstavbe dodržať. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba súbežných vedení inžinierskych sietí, vytváranie skládok, umiestňovanie konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, budovanie stavieb, oplotenia, atď. - Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku - pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia. - Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!! - K trasovaniu rozvodov a k umiestneniu navrhovanej kioskovej TS na parc. č. 4852/6 KN-C, k. ú. Stará Turá resp. č. 4853 KN-E nemáme výhrady. - Podľa predloženej dokumentácie výstavbou nedôjde k zásahu do pozemkov v správe našej organizácie a takisto ani ku križovaniu vodného toku, v správe SVP, š.p. - Na str. 11, v časti C. Dokumentácia stavebných objektov uvádzate, že pri navrhovanej skrini SR č. 3, trasa NN kábla (káblový vývod WL03 a WL04) križuje vodný tok, v oboch prípadoch riadeným pretlakom chráničky D 160, v dĺžke 12 m. V navrhovanej trase resp. v mieste križovania nie je podľa vodohospodárskej mapy

evidovaný žiadny vodný tok. Podotýkame, že pozemok parc. č. 4848 KN-C, k. ú. Stará Turá, zapísaný na LV č. 1 ako vodné plochy, vo vlastníctve Mesta Stará Turá nie je tak isto evidovaný ako vodný tok. - Prípadné škody na nami spravovanom majetku zhotoviteľ stavby neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. - Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní. S vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby a stavebného povolenia podľa predložených podkladov z PD, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.

24. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky slovenského pozemkového fondu, pod zn. : SPFS84645/2024/740-004, SPFZ159949/2024 zo dňa 27.08.2024. Za podmienok: na pozemku SR mimo zastavaného územia obce: - stavebník na dotknutý pozemok SR (KN C parc.č. 4819/1) bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok, - k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR, - po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. na pozemku SR v zastavanom území obce: - stavebník na dotknutý pozemok SR (KN E parc. č. 4853) do kolaudačného konania podá na SPF žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, a to odplatne. Súčasťou tejto žiadosti o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vyhotovenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena. K žiadosti o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť aj právoplatné stavebné povolenie, resp. iné povolenie na realizáciu stavby, - k procesu povoľovania stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel s prihliadnutím na zmeny vykonané v dôsledku realizácie stavby, pre ktorú bolo vydané súhlasné stanovisko SPF. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

25. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Regionálny úrad verejného zdravotníctva TN, pod zn. : RÚVZTN/OHŽPaZ/236/774/2024 zo dňa 16.06.2024. Za podmienok: Záväzné Stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43813640, projektovej dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie líniovej stavby „TN - OKI - Stará Turá, Trňové: Zaústenie VNK, TS, NNK“ podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko: S návrhom žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s.,

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43813640, doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňa 07.12.2023, podľa ustanovenia § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., vo veci posúdenia projektovej dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie líniovej stavby „TN - OKI - Stará Turá, Trňové: Zaústenie VNK, TS, NNK, k. ú. Stará Turá“ súhlasí. Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu novej kioskovej trafostanice a navrhované zemné káblové vývody. Káblové vývody z novej trafostanice sa rozdelia na úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie pre nové odberné miesta plánovanej výstavby rodinných domov. Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 Káblové vedenie VN, SO 02 Káblový rozvod NN, SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN. Prevádzkový súbor: PS 01 Kiosková trafostanica typ EH6 - HARMANIA 250kVA. Na základe zistených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto stanoviska. Správny poplatok v konaní o záväzné stanovisko, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch bol zaplatený bankovým prevodom vo výške 25,00 €, ID predpisu M10-181223-0163 zo dňa 18.12.2023.

- 26. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v NMnV, pod zn. : ORHZ-NM1-2024/000653-002 zo dňa 29.10.2024. Za podmienok:** Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „TN_OKI_Stará Turá, Trňová: Zahustenie TS, VNK, NNK“ pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Úprava vzdušnej VN prípojky, SO 02 Káblové vedenie VN, SO 03 Káblový rozvod NN, SO 04 Úprava zemných káblových prípojok NN a prevádzkových súborov PS 01 Kiosková trafostanica typ EH6- HARMIA 250 kVA na pozemkoch podľa projektovej dokumentácie v katastrálnom území Stará Turá v meste Stará Turá, oblasť Trňová a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní. Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem. Príloha - Projektová dokumentácia - marec 2024 (PBS 11/2019)
- 27. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Krajský pamiatkový úrad Tn, pod zn. : KPUTN-2023/23508-2/100414/NIP zo dňa 13.12.2023. Za podmienok:** VEC: „TNOKI - Stará Turá, Trňové: Zaústenie VNK, TS, NNK“ líniová stavba, k. ú. Stará Turá - záväzné stanovisko. Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská. KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora: Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení:

INGO, s. r. o. doručenej dňa 05.12.2023 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „TNOKI - Stará Turá, Trňové: Zaústenie VNK, TS, NNK" líniová stavba, k. ú. Stará Turá a určuje tieto podmienky: Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné flaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred rokom 1919 a vojnové predmety pred rokom 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu. KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

- 28. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Západoslovenská distribučná, pod zn. : Západoslovenská distribučná zo dňa 07.01.2025. Za podmienok:** Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním stavebného povolenia "súhlasí". Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať: 1. V trase navrhovaných podzemných káblových vedení VN, NN, HDPE a na pozemku pod TS zapracovať do projektovej dokumentácie všetky vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete a dopracovať jednotlivé rezy pri križovaní a súbehu s VN a NN káblom. 2. V trase HDPE chráničky Ø = 40 mm naprojektovať do projektovej dokumentácie identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 - všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami. 3. Do PD dopracovať výpočet selektivity istenia a impedancie vypínacej slučky na jednotlivých NN vývodoch z TS (uvaž. vyp. čas do 5s) v ich základnom zapojení.

Základné zapojenie distribučných rozvodov NN je možné vopred konzultovať s Asset manažérom SEZ Sever (na ktorého kontakt je uvedený v zápätí tohto stanoviska). 4. Dopracovať kompletnú JPS NN rozvodu, z ktorej bude zrejmá konektivita a istenia vrátane zapojenia skriň SR a NN RZ TS č. 0058-601. 5. Popod vjazdy a parkovacie plochy pred parcelami KN-C 4852/9 až 4852/4, k. ú. Stará Turá je potrebné naprojektovať taktiež NN káble a VN káble s mechanickou ochranou, a teda umiestnením do chráničky o priemere($\varnothing$ 200 mm - VN kábel a $\varnothing$ 160 mm - NN kábel). 6. Dopracovať do situácie chýbajúce symboly uzemnení k navrhovaným káblovým rozpojovacím a istiacim skriniam SR. 7. Dopracovať do projektovej dokumentácie časť, ktorá bude riešiť demontáž časti VNV a NNV podľa investičnej požiadavky. 8. Upraviť v PD zapojenie na NN káblovej slučke z novej TS na smer skriňa SR č. 1, a to tak, že: NN kábel bude vedený z novej TS do skrine SR č. 5, z SR č. 5 do SR č. 4, z SR č. 4 do SR č. 3, z SR č. 3 do SR č. 1, z SR č. 1 do SR č. 2 a z SR č. 2 späť do novej TS. 9. Riadne overiť na tvare miesta, či bude možné z NN rozvádzača TS č. 0058-601 vyviesť dva nové NNK podľa jeho vyhotovenia. V prípade, že nie, tak bude potrebné riešiť úpravu/ výmenu existujúceho NN rozvádzača na tejto TS. 10. Potrebu riešenia obmedzovačov prepätia vo VN RZ TS je potrebné overiť v zmysle postupu č. D6.ROZV.03 - Zásady budovania a prevádzkovania vedení VN. 11. V JPS VN rozvádzača novej TS je potrebné označiť smery podľa priradených čísiel ÚO na základe pripomienky nižšie. 12. Prepojovacie vodiče na všetkých navrhovaných úsekových odpínačoch naprojektovať vodičmi typu SAX 3x120 mm². 13. Šachtu/ káblovú komoru pre rozbočenie HDPE chráničiek naprojektovať typu SGLB 1730 SAP číslo: 1200121015. 14. Dopracovať chýbajúce protokoly o meraní a výpočte uzemňovačov k uzemňovacej sústave navrhovanej transformačnej stanice a úsekových odpínačov spolu s kontrolným výpočtom na dovoľené dotykové a krokové napätie. 15. Uviesť čísla navrhovanej TS, úsekových odpínačov a skriň SR pričom tieto čísla Vám budú poskytnuté na požiadanie asset manažérom SEZ Sever, na ktorého kontakt je uvedený v zápätí tohto stanoviska. 16. Rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby. Projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS žiadame predložiť na odsúhlasenie. Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. v platnom znení.

29. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Západoslovenská distribučná, pod zn. : Západoslovenská distribučná zo dňa 07.01.2025. Za podmienok: Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. nemá k projektovej dokumentácii výhrady a s vydaním stavebného povolenia "súhlasí". Upozorňujeme, že žiadame predložiť projektovú dokumentáciu stupňa DRS, ktorá bude riešiť verejné osvetlenie spolu s osvetľovacími stožiarimi a rozvádzačom verejného osvetlenia, nakoľko osvetľovacie stožiare a RVO neboli súčasťou PD. Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. v platnom znení.

30. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky SPP – distribúcia. a.s, pod zn. : TD/NS/1071/2023/Ga zo dňa 27.12.2023. Za podmienok: 1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. 2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 4. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 5. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 9. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. 10. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne

31. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., pod zn. : VITR-2023/426-4 zo dňa 03.01.2024. Za podmienok: Vec : PpÚR -, „TN - OKI - Stará Turá, Trňová: Zaústenie TS, VNK, NNK" v k.ú. Stará Turá v okrese Nové Mesto nad Váhom, investor Západoslvenská distribučná a.s. - vyjadrenie. K predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie zaujímame v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovné stanovisko: Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je umiestniť novú TS v predmetnej lokalite, kde Západoslvenská distribučná a.s. eviduje požiadavky na nové odberné miesta, ktoré za aktuálneho stavu nie je možné pripájať. Výstavbou novej kioskovej trafostanice EH6 PARCELA KN-C 4852/6 a navrhovanými NN zemnými káblovými vývodmi bude skrátená dĺžka NN vývodov. Káblové vývody z navrhovanej TS sa tak rozdelia na také úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie. V predmetnej lokalite sa nenachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti. K projektovej dokumentácii je potrebné vyžiadať si stanovisko majiteľa a prevádzkovateľa inžinierskych sietí.

32. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Slovak Telekom, a.s., pod zn. : 6612409227 zo dňa 28.03.2024. Za podmienok: 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade

ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: • Všeobecné podmienky ochrany SEK • Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa. Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené

vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

- 33. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Michalovský, spol. s.r.o, pod zn. : BA-02172024PN zo dňa 19.01.2024. Za podmienok:** 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávatel farbou, alebo kolíkmi / 2 . Preukázateľné oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ. 3. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. 4. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. 5. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme. 6. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou. 7. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery). 8. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378. 9. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 10. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
- 34. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky Sekcia majetku a infraštruktúry odbor správy nehnuteľného majetku štátu, pod zn. : SEMal-EL13/2-9-85/2023 zo dňa 13.12.2023. Za podmienok:** Vec „TN-OKI - Stará Turá, Trňová - Zaústenie TS, VNK, NNK“- stanovisko. Na základe Vašej žiadosti o posúdenie stavby „TN-OKI - Stará Turá, Trňová Zaústenie TS, VNK, NNK, v k.ú. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, Vám oznamujeme: Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasíme s realizáciou stavby „TN-OKI - Stará Turá, Trňová - Zaústenie TS, VNK, NNK, na Vami uvedených parcelách v k.ú. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.
- 35. Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky INGO s.r.o., pod zn. : 2462/2023 zo dňa 05.12.2023. Za podmienok:** Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „TN - OKI - Stará Turá, Trňové: Zaústenie TS, VNK, NNK“ pre potreby územného a stavebného povolenia. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vydáva nasledovné záväzné stanovisko súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou

sieťou.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

ODÔVODNENIE:

V zmysle § 47 ods. (2) zákona o správnom konaní (č. 71/1967 Zb.) odôvodnenie nie je potrebné, účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Správny poplatok podľa zákona č.583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 59 písm. a) 1. sadzobníka správnych poplatkov, bol v sume 400.00 € zaplatený dňa 26.03.2025 prevodom na účet mesta Stará Turá.

POUČENIE:

Podľa § 53 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mesto Stará Turá - Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom po podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 - stavebník
2. Ing. Pavol Chaban, Trnavská 18, 010 01 Žilina - projektant
3. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

1. TSK, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. OÚ NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. OÚ NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7. SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

10. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
11. Správa a údržba ciest TSK, VOJ Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnická 4, 911 05 Trenčín
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
14. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá, oddelenie strategického rozvoja a investícií
15. PreVaK s.r.o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
16. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
18. OR HaZZ, ul. Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto n/V

na vedomie (elektronicky)

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava